



- LEGENDA:
- JÍMACÍ VEDENÍ FeZn Ø8mm
 - HROMOSVODOVÉ SVORKY SP1, SS, SO, SJ01
 - JR2.0 • TYČOVÝ JÍMAČ JR2.0
 - SZ SZ/KO125 ZKUŠEBNÍ SVORKA SZ OSAZENÁ V KRABICI KO125
 - 1 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK

ZATŘÍDĚNÍ OBJEKTU DO LPS 3

±0,000 = 311,940 m n. m



architektonická a projektová kancelář		Ing. arch. Libor Žák		Riegrova 44, 612 00 Brno člen sdružení	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Libor Žák		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jiří Vitek		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Vitek	
INVESTOR: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Intemac Solutions, s.r.o. Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim		STAVEBNÍ ÚŘAD: Kuřim		KOD ZAKÁZKY: 077-18-11-3	
ČÁST: D.1.4.6 Silnoproudá elektrotechnika		STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		MĚŘÍTKO: 1:100	
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY CENTRA INTEMAC		OBJEKT: SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY		OBSAH: BLESKOSVOD	
DATUM: 10/2018		FORMÁT: 594x420		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.6.07	
PŮV. Č.: 7					