



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ

NAVRHOVANÉ

OPLOČENÍ

CHRÁNIČKA

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

VODOVOD PITNÉ VODY PODZEMNÍ

VODOVOD POŽÁRNÍ VODY PODZEMNÍ

SILOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ

KABEL VO, LAMPA

SDĚLOVACÍ VEDENÍ

PLYNOVOD STL PODZEMNÍ

LEGENDA:

PŘEKLÁDANÉ KABELY

NN - 3x AYKY-J 3x240+120 mm²

KABEL PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

CYKY-J 5x2,5 mm² ULOŽENÝ V

DVOUPLÁŠŤOVÉ CHRÁNIČCE Ø 50 mm

V1

SLOUPKOVÉ SVÍTIDLO LED 1x10W, IP65

SR602

STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘIŇ SR6

RH1

STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ RH1

RMS10

ROZVADĚČ PŘÍSTAVBY RMS10

PLASTOVÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA

Ø 150 mm

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

OCHRANA DLE ČSN332000-4-41 ed.2:

3+PEN, AC 50Hz, 400/230V TN-C

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

±0,000 = 311,940 m n. m



architektonická a projektová kancelář		Ing. arch. Libor Žák		Riegrova 44, 612 00 Bno člen sdružení	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Libor Žák				Atic.Z architects & engineers	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jiří Vitek		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Vitek		e-mail: liborzak.arch@gmail.com	
INVESTOR: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, 601 82 Bno Intemac Solutions, s.r.o. Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim		STAVEBNÍ ÚŘAD: Kuřim KOD ZAKÁZKY: 077-18-11-3		PROJEKTANT ČÁSTI PD: ING. JIŘÍ VÍTEK projektová činnost v oboru elektro DIČ: CZ2403180299 Bno, Kosičova 9 tel. 540214580	
ČÁST: D.1.4.6 Silnoproudá elektrotechnika		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY CENTRA INTEMAC		DATUM: 10/2018	
OBJEKT: SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY		MÉRITKO: 1:100		DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
OBSAH: SITUACE		ČÍSLO VYKRESU: D.1.4.6.03		FORMÁT: 580x297	
				POR. Č.: 3	