



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3NP

ČÍSLO M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA SKLADBA / NÁSLAPNÁ VRSTVA	SPECIÁLNÍ ÚPRAVA STĚN	PODHLLED	POZNAMKA
350	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	10.1	V12 LITÁ PODLAHA PUR PRYSKYŘICE	OMÍTKA A MALBA	KAZETY 1200x1200 mm	
351	ZELENÁ STŘECHA - TERASA	79.7	V3 KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA A MALBA		

LEGENDA SVÍTIDEL

Symbol	Počet	Popis svítidla	Kód	Osazení
	34	LIŠTOVÝ SYSTÉM DALI	A	1xLED-M 84 W
	12	TECHNICKÉ PROPOJ.SVÍTIDLO IP66	B	1xLED Modul 37W
	28	VESTAVNÉ SVÍTIDLO DALI	C	1xLED Modul 26W
	18	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO IP23	D	1xLED Modul 30W
	13	VESTAVNÉ SVÍTIDLO IP40	E	1xLED Modul 18W
	8	VESTAVNÉ SVÍTIDLO IP40	F	1xLED Modul 35W
	8	VENKOVNÍ VESTAVNÉ SV. IP65	G	1xLED Modul 13W
	6	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO IP65	H	1xLED Modul 21W
	14	NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED 2W IP44	N	1xLED Modul 2W
	10	PROFIL VE SCHODIŠTI, EXT.NAP LED 13W/m	LED	1xLED 13W/m

LEGENDA

	SPÍNAČ JEDNPOLOVÝ		ZÁSUVKA 230V/16A
	SERIOVÝ PŘEPÍNAČ		VENTILÁTOR 230V
	STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ		POHYBOVÉ ČIDLO
	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ		ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ
	DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ		ROZVODNICE
	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ		

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-C-S
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

±0,000 = 311,940 m n. m



architektonická a projektová kancelář		Ing. arch. Libor Žák		Riegrova 44, 612 00 Brno člen sdružení	
				Atic.Z architects & engineers	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Libor Žák					
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jiří Vitek		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Vitek		e-mail: liborzak.arch@gmail.com	
INVESTOR: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Intemac Solutions, s.r.o. Bianenská 1288/27, 664 34 Kuřim	STAVEBNÍ ÚŘAD:		PROJEKTANT ČÁSTI PD:		
	Kufim		ING. JIŘÍ VÍTEK		
	KOD ZAKÁZKY:		projektová činnost v oboru elektro dič: CZ26403180299 Brno, Kobližná 9, tel. 542214580		
	077-18-11-3				
ČÁST: D.1.4.6 Silnoproudá elektrotechnika			DATUM:		10/2018
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY CENTRA INTEMAC			STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		
OBJEKT: SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY			MĚŘÍTKO:		FORMÁT:
OBSAH: PŮDORYS STŘECHY			1:100		580x297
			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.6.06		POR. Č.: 6