



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- Rozváděč
- Doplňkové pospojování
- Kabelová trasa – drátěný žeb
- Pohybové čísto
- Spínač jednfázový, řazení 1
- Spínač sériový, řazení 5
- Spínač střídaný, řazení 6
- Spínač dvojitý střídaný, řazení 6+6
- Kabelový vývod 1.fázový
- Kabelový vývod 3.fázový
- Podlahová krabice:
 - 6ks zásuvka 230V, 45x45
 - 1ks zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 45x45
 - 2ks zásuvka ETI, 22,5x45
- Osvětlení – die označení viz. tabulka osvětlení
- Osvětlení – die označení viz. tabulka osvětlení
- Osvětlení – die označení viz. tabulka osvětlení
- Dvojnásobná zásuvka 230V s natočenou horní dutinou
- Dvojnásobná zásuvka 230V s natočenou horní dutinou, s přepětovou ochranou
- Dvojnásobná zásuvka 230V vodorovná
- Trojnásobná zásuvka 230V vodorovná
- Čtyřnásobná zásuvka 230V vodorovná
- Čtyřnásobná zásuvka 230V vodorovná s ochranou proti přepětí
- Motorový pohon žaluzie
- Jednonásobná zásuvka 230V, IP44
- Třífázová zásuvka 32A, IP44
- Spínač trojfázový počkový IP44
- Jednonásobná zásuvka 230V
- Požární úcpávka

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, sít TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování
čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
čl. 411.3.3 doplňkové ochrany - proudový chránič
čl. 411.4 síť TN
Spínače umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou.
Zásuvky umístěny ve výšce 0,3m nad podlahou.
Rozvody budou uloženy ve zdech a nad podhledy.
Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 viz. technická zpráva

| | | | |
|--|--|---|--|
| generální projektant | | projektant čísl | |
| Atelier 99 s.r.o. | | Ing. Kateřina Svobodová | |
| Purkyňova 71/99 | | elektoprojekty | |
| 615 01 Brno | | Nesovice 12, 683 33 | |
| architekt | | vyrábí | |
| Atelier 99 | | Ing. Kateřina Svobodová | |
| HP | | kreslí | |
| Ing. Martin Jeřábek | | Martin Přebyl | |
| kontrola | | dop. projektanta | |
| Ing. Kateřina Svobodová | | Ing. Kateřina Svobodová | |
| stavebník | | Záměrný název | |
| Jihomoravský kraj, Brno, Záměrný název | | 3, 601 82 | |
| místo stavby | | Marie Hübnerové 1, 621 00 Brno, p.č. 2484, 2484/1, v. o. Režisova | |
| název stavby | | SD 01 OBSTAVBA | |
| stavba | | 0.1.46 - TECHNICKÁ PROJEKCE STAVBY - SILNOPROUDÉ INSTAL. | |
| dát | | mřížka | |
| název dokumentu | | Silnoproudé rozvody 2.NP | |
| projektant | | 1:75 | |
| datum | | číslo přílohy | |
| 14/2019 | | 113 | |