

Akce: „Sádrokartonové podhledy a související práce“

- doplňující informace č.1

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon,“) se tímto vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentace k výše uvedené akci

1. Dotaz:

žádám Vás o dodatečnou informaci k veřejné zakázce "Sádrokartonové podhledy a související práce".

Ve výkazu výměr u pol. č. 5 je akustický podhled tl. 24 mm a současně neprůzvučnost 43 dB. Desky tl. 24 mm mají neprůzvučnost 41 dB, desky 30 mm mají neprůzvučnost 43 dB.

Která varianta je požadována?

Odpověď:

Požadována tl. desky je 30 mm s neprůzvučností 43 dB

Na základě výše uvedeného a v souladu s §99 odst. (2) zákona se prodlužuje lhůta pro podání nabídek.

Nová lhůta je 16. 8. 2019 do 9.00 hod.

Dále se mění lhůta pro otevírání obálek s nabídkami na 16. 8. 2019 v 9.01hod.

Ostatní ujednání zadávací dokumentace zůstávají v platnosti

V Břeclavi dne 8. 8. 2019

vypracoval: Jakub Luňák, Modrý projekt s.r.o.