



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Územní odbor Hodonín
Třída Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín

Ev. č. : HSBM-2-3-88/5-POKŘ-2013

Hodonín 7. 8. 2013
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Stavební servis.net, s.r.o.
Janáčkova 1783/
696 62 Strážnice

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: mjr. Ing. Jarmila Brázdová, ☎: 950 621 118, fax: 950 621 135, e-mail: jarmila.brazdova@jmk.izscr.cz

Název stavby: Zateplení střešního pláště Integrované střední školy Hodonín
Místo stavby: k.ú. Hodonín, Lipová alej 3207/21, parc.č. 7166, 2058/87, 2058/122, 7935
Stavebník: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 01
Projektant PO: Ing. Vlastimil Trnečka
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Stavebníkem bude provedeno dodatečné zateplení plochého prefabrikovaného pláště objektu Integrované střední školy, a to pavilonu učeben (SO-01) a pavilonu kuchyně s jídelnou (SO-02) deskami z pěnového polystyrenu EPS s horní hydroizolační fólií. SO-01: druh střešní kce DP1, množství uvolněného tepla z 1m² střešního pláště je 144 MJ<150 MJ, tzn. střešní plášť se nepovažuje za POP v souladu s čl. 8.15.4 odst. B5 ČSN 73 0802, tzn. bez vymezení PNP. Půdorysné rozměry střešního pláště jsou 43,2 x 20,0 m. Střešní plášť konstrukce DP1 o souvislé ploše<1500 m², tzn. bez požadavku na členění střešního pláště na požární pásy v souladu s čl. 8.15.6 ČSN 73 0802 a navazující ČSN 73 0810. Stejným způsobem je hodnocen objekt SO-02. Množství uvolněného tepla z 1m² střešního pláště je 94,2 MJ<150 MJ a půdorysné rozměry střešního pláště jsou 37,2 x 25,0 m. Objekt SO-02 vyhovuje výše uvedenému hodnocení jako pro objekt SO-01. Výše uvedené má charakter stavebních úprav dle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona - stavební úpravy v navrženém provedení nemůžou negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požární bezpečnostního řešení projektovou dokumentaci předloženou dne 17.07.2013 a doplněnou dne 07.08.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko.

Údaje požárně bezpečnostního řešení budou splněny a nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady potvrzující použití výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska jejich požární bezpečnosti.

Požárně bezpečnostní řešení si ponecháváme pro služební potřebu.

v.z. Brázdová

plk. Ing. Martin Červenka
ředitel územního odboru Hodonín
HZS Jihomoravského kraje

HZS Jihomoravského kraje
územní odbor Hodonín
695 03 Hodonín, Tř. Bří. Čapků 3.
2