



V Boskovicích dne 09. srpna 2019

Věc: Zadávací řízení - „Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavy“ – vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s platnými právními předpisy, která je spolufinancována z Evropské unie/Evropské strukturální a investiční fondy v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014-2020, pod názvem „**Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavy**“ zadavatel obdržel dotazy. Na tyto dotazy zadavatel odpovídá takto:

Dotaz:

Je možné sdělit výrobce vzduchotechnických jednotek se kterým jste počítali v tomto projektu?

Odpověď

Dle ust. § 89 odst. 5 zákona není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. S ohledem na uvedené zadavatel nemůže sdělit s jakou technologií bylo při projektování počítáno. Účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá parametrům uvedeným v zadávací dokumentaci.

Dále platí, že je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Dotaz:

Při prohlídce staveniště bylo zjištěno, že na objektu se nenachází stávající komín, který má být využit pro napojení nového nerezového kouřovodu od tepelných čerpadel.

Ve výkresu D 1.02.3 Strojní část – půdorys kotelny je zakresleno napojení do stávajícího nově vyvložkovaného komínového tělesa.

Prosíme o upřesnění, kam se bude nový kouřovod dopojovat, nebo zda bude nutno řešit v rámci nabídky také dodání a montáž nového komínu. Kam tento náklad uvést v položkovém rozpočtu?

Odpověď



Od tepelných čerpadel (provozní soubor D 1.02.3 Tepelný zdroj) je veden třívrstvý tepelně izolovaný komín po fasádě - viz příslušná Technická zpráva kap. 5, str 8.

Bohužel na výkrese je uvedený komín chybně popsán a následně v rozpočtu chybně definován.

Z uvedeného důvodu se rozpočtové položky v oddílu D 1.02.3 Strojní část upravuji následovně:

Díl 731-1 Odkouření

1. původní položka

85953802324R00	Montáž komínové vložky pevné o vnitřním průměr přes 130 do 200 mm, pro výšku komínu přes 15 do 20 m	m	32,00000
----------------	---	---	----------

se mění na položku novou

85953802324R00	Montáž komínové vložky pevné o vnitřním průměr přes 130 do 200 mm, pro výšku komínu přes 15 do 20 m	m	16,00000
----------------	---	---	----------

Současné se přidává položka nová

85a314841106RA0	Montáž třívrstvého komínu vedeného po fasádě o vnitřním průměr přes 130 do 200 mm, pro výšku komínu přes 15 do 20 m	m	18,00000
-----------------	---	---	----------

2. původní položka

9055362213R	vložka komínová izolovaná, s distančními oky; nerez; vnitřní průměr 200 mm; h = 1 080 mm; tl. stěny 0,6 mm	kus	33,60000
-------------	--	-----	----------

se mění na položku novou

9055362213R	vložka komínová izolovaná, s distančními oky; nerez; vnitřní průměr 200 mm; h = 1 080 mm; tl. stěny 0,6 mm	kus	16,00000
-------------	--	-----	----------

3. nové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
------	---------------	---------------	----	----------

Díl: 731-1 Odkouření

90a314841106RA0	Komín z nerezové oceli tříslůžkový výška 4 m, d 200 mm, z plechu tloušťky 1 mm Komínový díl sestávající z vnitřní vložky z nerezové oceli tloušťky 1 mm, izolace tl. 25 mm a opláštění z lesklého nerezového plechu tl. 0,5 mm. Průměr vložky komína 200 mm. Průměr pláště komína 250 mm. Položka obsahuje sestavu komína výšky 4 m (od založení po horní ukončení) ve složení: teleskopická stolička, dno s odvodem kondenzátu, díl s kontrolním otvorem, sopouch 90°, komínové díly, dilatační díl, koncový díl, potřebné množství spon a 2 ks lůžka a kotvicích objímek (á 2 m). Výška komína nad 4 m se ocení položkami příplatků 314 84-1121.RA0 až -1176.RA0 tohoto ceníku (přesné dorovnání na výšku dle projektu zajistí již zakalkulovaný dilatační díl). Odlišné skladby komína lze ocenit položkami ceníku 801-1, část A01, č. pol. 314 84-4211.R00 až -4299.R00.	kus	1,00000
-----------------	---	-----	---------



90b314841126RA0	Komín z nerezové oceli tříšložkový příplatek k ceně za dalších 0,95 m komína d 200 mm, z plechu tloušťky 1 mm Komínový díl sestávající z vnitřní vložky z nerezové oceli tloušťky 1 mm, izolace tl. 25 mm a opláštění z lesklého nerezového plechu tl. 0,5 mm. Průměr vložky komína 200 mm. Průměr pláště komína 250 mm. Položka obsahuje komínový díl a sponu	kus	14,00000
-----------------	--	-----	----------

4. Ostatní položky výkazu výměr zůstávají beze změny.

Dotaz:

V technické zprávě se uvádí: „Nová plastová okna budou z minimálně 6-ti komorového profilového systému dle ČSN EN 12608, o stavební šířce min. 75mm. Okna budou zasklena izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla celého okna $U_w \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.“ Ve výpisu prvků je: „Plastový rám - min. pětikomorový profil s uzavřenou výztuhou, min. šířka profilu 70mm, vč. podkladního profilu v. 30mm.“ Který z požadavků na profil platí?

Odpověď

Zásadní je hodnota pro splnění dotace SFŽP, což je celkový součinitel prostupu tepla otvorové výplně, který musí být deklarován a to je u oken $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Což je správně vypsáno ve výpise prvků otvorových výplní, viz připojená příloha, která je rovněž součástí zadávací dokumentace.

Původní hodnota uvedená v Technické zprávě $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ byla na základě upřesněných podmínek dotačního titulu SFŽP dodatečně zpřísněna na hodnotu $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Zadavatel poskytuje jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací Výpis oken a dveří - Technické údaje společné pro plastová exteriérová okna.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností