



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 124969/2019

Sp. zn.: S - JMK 102230/2019

Vyřizuje: Mgr. Mádrová

Telefon: 541 651 237

Počet listů: 3

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 30.08.2019

Profil zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace VII

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČ: 70888337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Zhotovení stavby – Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové**
Režim a druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“)
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-027102

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 29. 8. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. VII/1:

„V části VZT je nesrovnalost u klimatizačních jednotek zař. 9.07, 9.08, 9.16, 10.07, 10.08 a 10.16. Výkaz výměr uvádí kazetové jednotky, výkresová část nástěnné.“

Odpověď č. VII/1:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že všechny vypsané jednotky jsou navrhovány jako nástěnné. Je tedy chybný popis položky v soupisu prací.

Jen pro přesnost tedy zadavatel upřesňuje položky soupisu textově, bez dopadu do jednotek množství či množství takto:

Stávající znění:

09.07	Vnitřní kazetová jednotka, 2,5kW	ks	1
09.08	Vnitřní kazetová jednotka, 2,5kW	ks	1
09.16	Vnitřní kazetová jednotka, 1,5kW	ks	1
10.07	Vnitřní kazetová jednotka, 2,5kW	ks	1
10.08	Vnitřní kazetová jednotka, 1,5kW	ks	1
10.16	Vnitřní kazetová jednotka, 4,0kW	ks	1

Nové znění:

09.07	Vnitřní nástěnná jednotka, 2,5kW	ks	1
09.08	Vnitřní nástěnná jednotka, 2,5kW	ks	1
09.16	Vnitřní nástěnná jednotka, 1,5kW	ks	1
10.07	Vnitřní nástěnná jednotka, 2,5kW	ks	1
10.08	Vnitřní nástěnná jednotka, 1,5kW	ks	1
10.16	Vnitřní nástěnná jednotka, 4,0kW	ks	1

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací.

Dotaz č. VII/2:

„Prosím o vyjasnění položky č. 293 souboru SO01_asr. Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21 m. Předpokládám, že se jedná o vnitrostaveništní přesuny vybouraných hmot. Potom mi nesedí výměra 5,02 t. neměla by být celých 2 356,35 t?“

Odpověď č. VII/2:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že položka je správně. Přesun hmot řešený v tomto oddílu se vztahuje k výpočtu „pozitivní“ hmotnosti soupisu prací, nikoliv k výpočtu demontážní hmotnosti. Oceňte tedy podle soupisu prací.

hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 30. 8. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. VII/3:

„Dodavatel VZT upozorňuje na nesoulad u klimatizačních jednotek zař. 9.07, 9.08, 9.16, 10.07, 10.08 a 10.16. Výkaz výměr uvádí kazetové jednotky, výkresová část nástěnné. Co platí?“

Odpověď č. VII/3:

Viz odpověď č. VII/1 výše.

Informace zadavatele:

- 1) S ohledem na vypuštění dodávky a montáže výtahu z předmětu veřejné zakázky (viz odpověď č. VI/1 uveřejněnou v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace VI dne 29. 8. 2019) zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvedenou v bodě 2.5. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení tak, že **nově činí 193 100 000,- Kč bez DPH** (namísto původních 194 000 000,- Kč bez DPH).
- 2) Odpovědi na zbývající dotazy doručené zadavateli dne 27. 8. 2019 nebylo možno zpracovat v zákonem stanovené lhůtě. **Dotazy proto budou zodpovězeny v nejbližším možném termínu a současně bude o příslušný počet dní prodloužení zadavatele prodloužena lhůta pro podání nabídek.** Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

v z. Mgr. Jakub Váňa
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odbor investic