



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 129022/2019
Sp. zn.: S - JMK 102230/2019
Vyřizuje: Mgr. Yveta Rumlová
Telefon: 541 658 895
Počet listů: 3
Počet příloh/listů: 0/0
Datum: 09. 09. 2019

Profil zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace X

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČ: 70888337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: Zhotovení stavby – Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové
Režim a druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“)
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-027102

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 27. 8. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. X/1:

„Ve výpisu ostatních výrobků jsou uvedeny čistící rohože bez třídy hořlavosti, ale ve standardech je třída hořlavosti Bfl-S1. Při dodržení třídy hořlavosti nelze použít kombinaci s kartáčovou výplní. Nerezový rám u prvku OS/24 nelze použít, protože tento je možný až od výšky 2 cm.“

Odpověď č. X/1:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že třída hořlavosti Cfl-S1 platí pro vnitřní čistící zóny. Pro ostatní venkovní čistící zóny není požadavek na reakce na oheň.

Dotaz č. X/2:

„Ve výkresové dokumentaci pro plastovou retenční nádrž EO/PB je uveden poklop třídy zatížení D400. Tato nádrž je však i při obetonování staticky dimenzována jen na zatížení B125.“

Odpověď č. X/2:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že poklop retenční nádrže bude mít stejné zatížení jako má retenční nádrž.

Dotaz č. X/3:

„Dle technické zprávy – D.1.4e - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUDÉ INSTAL. je v projektu zamýšleno napájení nouzového osvětlení z CBS, umístěné na schodišti (m.č.183) s min. dobou zálohy 1h od výpadku síťového napájení.“

Doba zálohy 1 hodina je uvedena i čl. 16.5 Nouzové osvětlení na str. 63 příloženého PBŘ.

Ve výkazu výměr však u všech položek nouzového osvětlení a vlastní CBS figuruje údaj 3 hodiny zálohování:

Viz. VV list nn_1:

85	N	CS ÚRS 2019 O1	741 37- 0034	sv. přisazené stropní nástěnné nouzové 7xLED 3h, praporek, CBS 3hod	ks	113,00
86	N.p			příslušenství pro vestavbu	ks	113,00
87	N1		741 37- 0034	sv. vestavné protipanické LED, koridor, CBS 3hod	ks	28,00
88	N2		741 37- 0034	sv. vestavné protipanické LED, open space, CBS 3hod	ks	61,00
89	N3		741 37- 0034	sv. přisazené protipanické LED venkovní, open space, CBS 3hod, IP44	ks	4,00
90		vlastní		CBS doba svícení při výpadku napětí v síti 3hod, monitoring jednotlivých okruhů	ks	1,00

Platí údaj z výkazu výměr – tedy doba zálohování 3 hodiny?“

Odpověď č. X/3:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že platí hodnota uvedená v soupisu prací, tj. doba zálohování činí 3 hod.

Dotaz č. X/4:

„V projektové dokumentaci přiloženo schéma rozvaděče CBS.“

Ve výkazu výměr však rozvaděč CBS chybí.

Vzhledem k tomu, že v projektové dokumentaci chybí také celkové blokované schéma propojení rozvodů NN ani schéma propojení nouzového osvětlení, uchazeč předpokládá, že rozvaděč CBS je součástí položky samotné CBS.

90		vlastní		CBS doba svícení při výpadku napětí v síti 3hod, monitoring jednotlivých okruhů	ks	1,00
----	--	---------	--	---	----	------

Bude rozvaděč CBS umístěn vedle samotné CBS na schodišti č.183?

Má rozvaděč CBS figurovat jako součást položky CBS ve výkazu výměr, nebo bude doplněn jako samostatná položka VV?“

Odpověď č. X/4:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že rozvaděč CBS bude umístěn v uvedeném místě a je součástí položky CBS, není tedy pro něj samostatná položka soupisu prací.

Dotaz č. X/5:

„Mohlo by být do projektové dokumentace doplněno celkové blokové schéma silnoprůdých rozvodů?“

Odpověď č. X/5:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že blokové schéma nebude do dokumentace doplněno.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na skutečnost, že zadavatel neposkytl odpovědi na dotazy č. X/1 až X/5 ve lhůtě tří pracovních dnů po jejich doručení, jak ukládá Zákon, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 Zákona lhůtu pro podání nabídek o sedm pracovních dnů, tj. do 30. 09. 2019 do 10:00 hod.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru