











LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

-  Rozvaděč
-  Spínač jednopólový, nástěnný, řazení č. 1, IP 44
-  Zásuvka jednonásobná, nástěnná, IP 44
-  Zásuvka třífázová 16A, nástěnná, IP44
-  Doplnkové pospojování CY4
-  Kabelová trasa - bezhalogenová lišta 80x40
-  sv. přisazené LED 38W/4K, d=1155mm, IP44 ,
-  F1 - sv. vestavné LED 10W/4K, d=153mm, bílé , IP43
F - sv. vestavné LED 22W/4K, d=260mm, bílé , IP43
-  Nouzové svítidlo nástěnné s podvěšeným piktogramem, 7x0,23W, 18lm, 5700K, Ra80, 1hod
-  Ventilátor- specifikace viz. projekt VZT, spínání - časový denní režim

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování

čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

čl. 411.3.3 doplňkové ochrany - proudový chránič

čl. 411.4 síť TN

Spínače umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou.

Zásuvky umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou.

Rozvody v zahradním domku budou kladeny povrchově.

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 viz. technická zpráva

Legenda místností 1S		
Č.M.	Popis	
Z.01	Dřina školníka	
Z.02	Tech. místnost elektro	
Z.03	WC	
Z.04	WC	
Z.05	Bezbarierové WC	

generální projektant



Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

Ing. Kateřina Svobodová
elektroprojekty
Nesovice 12, 683 33
Tel.: 603 793 106

architekt Atelier 99

HIP Ing. Martin Jeřábek

kontroloval Ing. Kateřina Svobodová

stavebník Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo nám. 3, 601 82

místo stavby Marie Hübnerové 1, 621 00 Brno, p.č. 2484, 2494/1, k. ú. Řečkovice

vypracoval Ing. Kateřina Svobodová

kreslil Ing. Kateřina Svobodová

zodp. projektant Ing. Kateřina Svobodová

název stavby

objekt

část

**REKONSTRUKCE AREÁLU
ZŠ HAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ**

SO 02 VENKOVNÍ ZÁZEMÍ

D.2.4e - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUDÉ INSTAL

název dokumentu

Světelné a silnoproudé rozvody

dokument 17–33

datum 04/2019

formát A3 (2xA4)

stupeň DPS

revize 00

měřítko **1:75**

číslo přílohy **02**