



- požární úsek vybaven nouzovým osvětlením

- přetlakové větrání

- označení směru úniku

PK

- dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179

△ EI 30 DP1

- požadovaná požární odolnost stropu

△ 21A

- hasicí přístroj práškový

N1.01-III.

- označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti

— · — · — · —

- hranice požárního úseku

⊙ 19 ⊙ 25

- nástěnný hydrant s hadicí DN 19 / DN 25

CS

- vypínací prvek CENTRAL STOP

TS

- vypínací prvek TOTAL STOP

● EI 30 DP3 - C2

- požární uzávěr

333

- počet osob v prostoru

550 →

- označení směru úniku a počtu unikajících osob

△ 55B

- hasicí přístroj CO2

⊙ E

- evakuační výtah

⊠

- požární klapka

generální projektant

projektant části



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
602 00 Brno



architekt Ing. arch. Dana Lošťáková

vypracoval Radim Staviář

HIP Ing. Martin Jeřábek

kreslil Michaela Keclíková

kontroloval —

zodp. projektant Ing. Blanka Hacková

stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

místo stavby Ulice Marie Hübnerové 1, Brno—Řečkovice

dokument 17—33

datum 09/2018

formát A4

stupeň DSP

revize 00

název stavby

REKONSTRUKCE AREÁLU ZŠ HAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ

objekt

SO 02 VENKOVNÍ ZÁZEMÍ

část

D.2.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

měřítko

1:100

název dokumentu

PŮDORYS 1NP

číslo přílohy

101