



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

CM Projekt s.r.o.

Bratislavská 5
693 01 HUSTOPEČE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

721/025869/2018/IHö

VYŘIZUJE / LINKA

Hörlová / 543 433 269

BRNO

14.12.2018

181214C1.DOC

VĚC

Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova v Brně, ul. Marie Hübnerové 1766/1, parc. č. 2484, k. ú. Řečkovice, vodovodní přípojka, stavební povolení - souhlasné stanovisko s podmínkami

K předložené projektové dokumentaci vodovodní přípojky nemáme z hlediska provozovatele vodovodního řadu a kanalizační stoky pro veřejnou potřebu námitek.

Zásobování vodou

Lokalita je zásobena z tlakového pásma 3.7 vodojemu Řečkovice s maximální hladinou vody na kótě 328,0 m n. m.

Stávající vodovodní přípojka bude zrušena na hlavním řadu zaslepením na řadu na náklady investora akce a to nejpozději při objednávání přípojky nové.

Pro rekonstrukci je navržena nová vodovodní přípojka HDPE 63 s napojením na vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 80 LT vedený v přilehlé komunikaci. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě rozměrů 1500x900x1500 mm s umístěním na pozemku investora.

Bilance spotřeby vody:

$Q_{\text{denní max}}$

8,02 m³

$Q_{\text{h max}}$

0,167 l/s

$Q_{\text{výp}}$

3,10 l/s

Hydrodynamický tlak v místě napojení:

0,25 MPa

Hydrostatický tlak v místě napojení:

0,68 MPa

Vzhledem k vyššímu hydrostatickému tlaku osadíte na vnitřní instalaci redukční ventil.

K objednání vodovodní přípojky se dostavte osobně a předložte:

- platné povolení stavby s razítkem stavebního úřadu (včetně nabytí právní moci) - **1x kopie**
- PD vodovodní přípojky s uvedením čísla jednacího, pod kterým byla PD odsouhlasena - **1x kopie**
- výpis z katastru nemovitostí - **1x kopie**
- právnícké osoby: IČ, DIČ, výpis z obchodního rejstříku, č.úctu
- plná moc k objednání – neobjednává-li majitel nemovitosti (není nutné notářské ověření)

Předložené doklady zůstávají u objednávky přípojky.

Projektová dokumentace byla odsouhlasena na přípojkovém oddělení:

vodovodní přípojka:

dne 14.12.2018 pod č.j. 73180750

formou orazítkování s přílohou podmínek. Tyto podmínky k povolení a realizaci přípojky dodržte.

Dvě paré vracíme v příloze.

TELEFON
420 543 433 111

FAX
420 543 433 000

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB BRNO-MĚSTO 5501621/0100

DIČ CZ46347275

IČO: 46347275

Odkanalizování

Splaškové a dešťové odpadní vody budou odváděny stávající kanalizační přípojkou DN 200 KAM s napojením na jednotnou kanalizační stoku pro veřejnou potřebu DN 800 KAM vedenou v ul. Hapalové. Přípojka bude ukončena revizní šachtou na pozemku investora, která bude opravena.

Odpadní vody z kuchyně budou svedeny do lapáku tuků, vyčištěná voda odtéká do areálové kanalizace a dále do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Dodržte povolené limity dle Kanalizačního řádu města Brna.

Bilance odtoku splaškových vod: $Q_{\text{denní max}}$ 8,02 m³

Dle platného Generelu odvodnění města Brna platí pro uvedenou lokalitu odtokový součinitel ϕ 0,13. Dešťové vody budou do přípojky kanalizace svedeny přes retenční nádrž o objemu 35,6 m³ s řízeným odtokem. V retenční nádrži bude osazena škrťící clona pro zajištění **povoleného odtoku 7,56 l/s.**

Před zahájením stavebních prací je nutno vytýčit vodovod a kanalizaci na místě samém, viditelně označit a chránit před poškozením.

Vytyčení vodovodu (placená služba) dohodněte na mobil.č. 606 676 302 (p. Stelzel), vytyčení kanalizace na mobil. č. 606 758 358 (p. Vrbík).

Stavbu proveďte v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení a v nich uvedených normách.

Veškeré stavební práce na kanalizační přípojkě provádějte po konzultaci s obvodovým technikem kanalizačního provozu (p. Vrbík).

Toto vyjádření platí pouze pro vodovodní přípojku.

Vyjádření platí pouze pro vodovodní síť a kanalizační zařízení v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.


Souhlasíme se zahájením stavebního řízení.

Vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od data odeslání.

Příloha: 2x PD vodovodní přípojky
1x podmínky k povolení a realizaci přípojky

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
útvár VHR a GIS


Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR