



ROZVÁDĚČ R1

ROZVÁDĚČ: PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, 216 MODULŮ, BÍLÝ

ROZMĚRY: V x Š x H = 950 x 800 x 110

PRŮVOD: SHORA, ZESPODU

VÝVOD: SHORA, ZESPODU

KRYTÍ: IP 30

ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE S DIVERMÍ A RÁMEM Z OCELOVÉHO PLECHU,

PRO POUŽITÍ ROZVÁDĚČ BUDE PROVEDEN VÝPOČET OTEPLENÍ ROZVÁDĚČE!

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S

OCHRANA: PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 3
d. 411.3.1 OCHRANĚNÍ ÚZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
d. 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
d. 411.3.3 DOPRAVNÍ OCHRANY - PROUDOVÝ CHRÁNIČ
d. 411.4 SÍTĚ TN
DLE ČSN 33 2000-5-53, ed. 3

ENERGETICKÁ BILANCE: P₁ = 27,64 kW

INSTALOVANÝ VÝKON: 0,7

SOUHRNOST: 10%

REZERVA: P_p = 21,2 kW

PŘEPOČTENÝ VÝKON: 0,65

ÚČINNÍK: I_n = 32,3 A

JMENOVITÝ PROUD:

POZNÁMKA: ROZVÁDĚČ BUDE MIMO PORUBÍ JISTIČŮ PRVKŮ A OSTATNÍCH POVINÝCH ÚDAJŮ
OPATŘEN ÚPOZORNĚNÍM O NUTNOSTI MIN. 1x ROČNĚ (NEBO PODLE ÚDAJŮ) VÝROBCE!
PROVÉST TEST PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA JEJICH SPRÁVNÁ FUNKCE

generální projektant	projektant číslí
Atelier 99 s.r.o.	Ing. Kateřina Svobodová
Purkyňova 71/99	elektroprojekt
612 00 Brno	Nesovice 12, 683 33
	Tel.: 602 793 166
architekt	výpracoval
Atelier 99	Ing. Kateřina Svobodová
HP	Ing. Martin Jeřábek
stavebník	Ing. Kateřina Svobodová
Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínova nám. 3, 601 82	zodp. projektant
místo stavby Marie Hübnerové 1, 621 00 Brno, p.č. 2484, 2494/1, k. ú. Řečkovice	zodp. projektant
	Kateřina Svobodová
název stavby	REKONSTRUKCE ARÉÁLU
objekt	ZS HAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ
část	SO 01 OBJEKT INSTAL.
název dokumentu	ROZVÁDĚČ R1
	číslo přílohy

120