



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 157582/2019

Sp. zn.: S - JMK 102984/2019

Profil zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Mádrová

Telefon: 541 651 456

Počet listů: 3

Počet příloh/listů: 11/svazek

Datum: 05.11.2019

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace I

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČ: 70888337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC**
Režim a druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“)
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: –

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 1. 11. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. I/1:

„V Zadávací dokumentaci chybí stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů. Žádáme o doplnění.“

Odpověď:

Zadavatel předně uvádí, že požadavky dotčených orgánů jsou již promítnuty do návrhu projektu. Nicméně na základě výše uvedeného požadavku dodavatele doplňuje do dokladové části projektové dokumentace stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů (viz přílohy tohoto vysvětlení).

Dotaz č. I/2:

„V Zadávací dokumentaci je v části Seznam DPS uvedeno:

Profese: **D.1.2.2 Ocelové konstrukce**

Kód zakázky: 077-18-11-3

Číslo výtisku:

Datum: 09/2019

SEZNAM DOKUMENTACE:

- a) Technická zpráva
- b) Statický výpočet
- c) Výkresová část

V projektové dokumentaci D.1.2 Stavebně konstrukční řešení, Ocelové konstrukce, OK-PDF není Statický výpočet. Žádáme o doplnění.“

Odpověď:

Z pohledu zadavatele není nezbytně nutné, aby součástí zadávací projektové dokumentace byl statický výpočet, neboť je podkladem samotného návrhu. Projektová dokumentace obsahuje statický výpočet železobetonové konstrukce (D.1.2 Stavebně konstrukční řešení, Betonové konstrukce, 02 INTEMAC PP Statický výpočet). K části Ocelové konstrukce zadavatel nicméně pro přehlednost doplňuje Seznam dokumentace, požadovaný Statický výpočet a dále Výkaz materiálu (viz přílohy tohoto vysvětlení).

Dotaz č. I/3:

„V Zadávací dokumentaci jsou v projektové dokumentaci části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení, Ocelové konstrukce, OK-PDF výkresy označené V.Č4 – V.Č10. Dle značení výkresu lze předpokládat, že existují i výkresy V.Č1 – V.Č3. Žádáme doplnění.“

Odpověď:

Ze Seznamu dokumentace části Ocelové konstrukce vyplývá, že č. 1–3 jsou textové části dokumentace (1 Technická zpráva, 2 Výkaz materiálu, 3 Statický výpočet), tedy nikoliv výkresy.

Dotaz č. I/4:

„V zadávací dokumentaci je zmíněn Inženýrsko – geologický a hydrogeologický průzkum 2018, ten není součástí projektové dokumentace. Žádáme doplnění.“

Odpověď:

Výsledky zmiňovaného Inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu jsou shrnuty v Souhrnné zprávě na str. 5–6 a v Technických zprávách D.1.1 a D.1.2. Zadavatel nicméně pro úplnost dokládá jako

přílohu tohoto vysvětlení Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum Kuřim – Intemac zpracovaný společností GEON, s. r. o. v září 2018.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Přílohy:

- pravomocné stavební povolení vydané dne 11. 12. 2018 odborem stavebním a životního prostředí MěÚ Kuřim pod č.j. MK/20206/18/OSŽP
- vyjádření dotčených orgánů – HZS JMK
 - KHS JMK
 - Oblastní inspektorát práce
 - MěÚ Kuřim odbor stavebního a životního prostředí oddělení životního prostředí
 - Hlukové posouzení zpracované společností ENVING s.r.o.
 - Průkaz energetické náročnosti budovy, vč. výpočtů
- D.1.2.2 Ocelové konstrukce – Seznam dokumentace
- D.1.2.2 Ocelové konstrukce – Výkaz materiálu
- D.1.2.2 Ocelové konstrukce – Statický výpočet
- Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum Kuřim – Intemac zpracovaný společností GEON, s. r. o.