BOČNÍ VSTUP - STÁVAJÍCÍ STAV

JIŽNÍ FASÁDA - STÁVAJÍCÍ STAV





OBECNÉ POŽADAVKY NA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS):

- KZS PROVÉST DLE ČSN 73 2901, ETAG 004, ETAG 014
- KZS PROVÉST V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A" (DLE METODIKY CZB)
- KZS PROVÉST DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PŘEDEPSANÉHO VÝROBCEM PRO KONKRÉTNĚ POUŽITÝ SYSTÉM
- POUŽITÍ VÝZTUŽNÝCH PROFILŮ FASÁDY, (ROHOVÝCH PROFILŮ, OKAPNIC apod.)
- PŘED PROVEDENÍ KZS NUTNO PROVÉZT ODTRHOVÉ ZKOUŠKY VNĚJŠÍCH OMÍTEK

KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA KZS:

- KZS MUSÍ SPLŇOVAT TŘÍDU REAKCE NA OHEŇ "B" A IZOLANT TŘÍDU REAKCE "E" VIZ. PBŘS - SAMOSTATNÁ NEDÍLNÁ SOUČÁST PROJEKTU

SKLADBA (PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA):

PŘÍPRAVA PODKLADU:
- ODSTRANĚNÍ A OPRAVENÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY 20%
- TLAKOVÉ MYTÍ CELÉ FASÁDY
- POD UT SE PŘEDPOKLÁDÁ VYROVNÁNÍ ZATEPLOVANÉ PLOCHY ZÁKLADU CEMENT. MALTOU (20%)

XPS | 5 ZATEPLENÍ SOKLU:

- LEPÍCÍ HMOTA
- DESKY EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS (λmax=0,034 W/mK), TL. 50 MM, KOTVENÍ VIZ. EPS 50
- POD ÚT. NOPOVÁ FÓLIE (NOPY 20 MM)
- NAD ÚT. -LEPÍCÍ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
  - -PENETRACE
  - -FINÁLNÍ VRSTVA - MOZAIKOVÁ OMÍTKA (BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN PŘI REALIZACI DLE VZORKŮ)

PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ SOKLU NUTNO SONDOU OVĚŘIT SKUTEČNÝ TVAR ZÁKLADŮ. NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI BUDE PŘÍPADNĚ PŘIZPŮSOBENA TLOUŠŤKA POLYSTYRENU Z DŮVODU PŘESAHU OKAPOVÉ HRANY ZATEPLENÍ PŘES SOKL.

XPS | 12 ZATEPLENÍ SOKLU:

- LEPÍCÍ HMOTA
- DESKY EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS (λmax=0,034 W/mK), TL. 120 MM, KOTVENÍ VIZ. XPS 12 - ZATEPLENÍ LOŽDE
- POD ÚT. NOPOVÁ FÓLIE (NOPY 20 MM)
- NAD ÚT. -LEPÍCÍ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
  - -PENETRACE
  - -FINÁLNÍ VRSTVA - MOZAIKOVÁ OMÍTKA (BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN PŘI REALIZACI DLE VZORKŮ)

PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ SOKLU NUTNO SONDOU OVĚŘIT SKUTEČNÝ TVAR ZÁKLADŮ. NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI BUDE PŘÍPADNĚ PŘIZPŮSOBENA TLOUŠŤKA POLYSTYRENU Z DŮVODU PŘESAHU OKAPOVÉ HRANY ZATEPLENÍ PŘES SOKL.

XPS | 14 ZATEPLENÍ SOKLU:

- LEPÍCÍ HMOTA
- DESKY EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS (λmax=0,034 W/mK), TL. 140 MM, KOTVENÍ VIZ. EPS 14
- POD ÚT. NOPOVÁ FÓLIE (NOPY 20 MM)
- NAD ÚT. -LEPÍCÍ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
  - -PENETRACE
  - -FINÁLNÍ VRSTVA - MOZAIKOVÁ OMÍTKA (BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN PŘI REALIZACI DLE VZORKŮ)

PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ SOKLU NUTNO SONDOU OVĚŘIT SKUTEČNÝ TVAR ZÁKLADŮ. NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI BUDE PŘÍPADNĚ PŘIZPŮSOBENA TLOUŠŤKA POLYSTYRENU Z DŮVODU PŘESAHU OKAPOVÉ HRANY ZATEPLENÍ PŘES SOKL.

POZNÁMKA: IZOLACE SOKLU XPS BUDE V NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI VYTAŽENA NAD TERÉN PO STÁVAJÍCÍ HRANU SOKLU V PODSKLEPENÉ ČÁSTI OBJEKTU BUDE XPS VYTAŽENO 600MM NAD ÚROVNÍ TERÉNU

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- SU 01 DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ LANA HROMOSVODU (DÉLKA cca 13,0m) VČ. KOTVENÍ PROJEKT ŘEŠÍ NOVÝ HROMOSVOD VIZ. SAMOSTATNÝ ODDÍL
- SU 02 ÚPRAVA POVRCHU DLE POŽADAVKŮ NA KZS
- SU 03 ODSTRÁNĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ VRSTVY V ŠÍŘCE MIN. 1000 mm OD OBVODOVÉ ZDI
- SU 04 ODSTRÁNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABŘINCOVÉHO OBKLADU, CELKOVÁ PLOCHA cca 106,63 m²
- SU 05 VÝKOP PO OBVODU OBJEKTU PRO ZAPTEPLENÍ SOKLU, ŠÍŘKA 600MM HLOUBKA MIN. 800 MM POD TERÉN
- SU 06 SNÍŽENÍ PODESTY A STUPŇŮ O cca 2 cm PRO OBLOŽENÍ SCHODIŠTĚ DLAŽBOU. SCHODIŠTĚ VYSPRAVIT CEMENTOVÝM POTĚREM, VČ. PENETRACE A STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE. OBKLAD MRAZUVZDORNOU DLAŽBOU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU R11 A ÚPRAVOU KONCŮ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ PROTISKLUZNÝMI DRÁŽKAMI, BOČNÍ STĚNA SCHODIŠTĚ BUDE OPATŘENA PROBARVENOU OMÍTKOU
- SU 07 PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ NEBO OPRAVA HYDROIZOLACE
- SU 08 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU. BET. DLAŽBA cca 500mm
- SU 11 NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500X500X50 MM VIZ DETAIL A
- SU 12 ÚPRAVA VNITŘNÍ STRANY OBVODOVÉ STĚNY PO VYBOURÁNÍ A OSAZENÍ OKEN ZAPRAVENÍ KAPSY PO STÁVAJÍCÍ OKENÍ VÝPLNI + NOVÁ VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA, DOPLNIT PŘÍPADNĚ ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ TAPETY, PLOCHA STĚNY 9,53 m²
- SU 13 ÚPRAVA VNITŘNÍ STRANY OBVODOVÉ STĚNY PO VYBOURÁNÍ A OSAZENÍ OKEN ZAPRAVENÍ KAPSY PO STÁVAJÍCÍ OKENÍ VÝPLNI + NOVÁ VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA, DOPLNIT PŘÍPADNĚ ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ TAPETY, PLOCHA STĚNY 6,8 m²
- SU 20 PROSTUP OBVODOVÝM PLÁŠTĚM Ø 150mm PRO NAPOJENÍ KOMÍNU VČETNĚ ZAPRAVENÍ PO INSTALACI, SPODNÍ HRANA PROSTUPU 2300MM NAD PODLAHOU
- SU 21 PROSTUP OBVODOVÝM PLÁŠTĚM Ø 150mm POD STROPEM PRO ODVOD VĚTRACÍHO VZDUCHU VČETNĚ ZAPRAVENÍ PO INSTALACI, Z VENKOVNÍ STRANY KRYTÝ NEUZAVÍRATELNOU MŘÍŽKOU, STŘED 300mm POD ÚROVNÍ STROPU
- SU 22 PROSTUP OBVODOVÝM PLÁŠTĚM Ø 100mm, 1000MM NAD PODLAHOU PRO PŘÍVOD PLYNU, VČETNĚ ZAPRAVENÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- VÝMĚNA OKENNÍCH OTVORŮ VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK A OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
- NOVÉ ZDIVO POROBETONOVÝCH TVÁRNIC PEVNOSTNÍ TŘÍDY P4-500,VYZDĚNÉ NA TENKOVRSTVOU MALTU TL. 200MM, KOTVENÉ DO OBVODOVÝCH KONTRUKCÍ
- NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL.300MM, VYLITÉ BETONEM A OPATŘENÉ VÝZTUŽÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NAVRŽENÝ HROMOSVOD POD KZS VIZ. ODDÍL HROMOSVOD

POZNÁMKA:
- DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ PRVKY NA FASÁDĚ, KTERÉ JIŽ NEBUDOU VYUŽITY (OCELOVÉ KONZOLY, ROZVODY, HROMOSVOD, ATD.)
- VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ A STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ STAVBY, BUDOU OVĚŘENY PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ
- PROVEDENÍ STAVBY BUDE RESPEKTOVAT POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- NOVÉ ELEKTROINSTALACE (SVĚTLA, ZVONKOVÉ TABLO) JSOU ŘEŠENY V ČÁSTI PROJEKTU SO-02 ODDÍL ELEKTROINSTALACE

±0,000 = ÚROVEŇ PŮVODNÍ PODLAHY 1.NP

SO-01 ZATEPLENÍ OBJEKTU - DM

revize

REVITALIZACE OBJEKTU ŠKOLY - DM VINAŘI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Vinařů 304, Bzenec, par.c. 3760/13, 3760/8, 3760/12, 3764/4 k.ú. Bzenec	**ARCHITEKTI THIELKA - STARYCHA s.r.o.** BRNO, GARGULÁKOVA 32, 614 00

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. THIELKA	DATUM	10/2017
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA	ZAK. ČÍSLO	08/17
VYPRACOVAL	ING. JAKUB VELEBA	STUPEŇ	DPS

ZADAVATEL: SŠ potravinářská, řeholnická 4 teplických Bzenec p.o, nám Svobody 318, 69681 Bzenec

PŮDORYS 1.PP - NÁVRH	MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU **201**