

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY


ZŠ Sekaninova - StS
Sekaninova 895/1, Černá Pole 61400 Brno

Hodnocení obálky
budovy

Celková podlahová plocha $A_c = 3\,048,0\text{ m}^2$

stávající doporučení

C/ Velmi úsporná



Mimořádně nehospodárná

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
 U_{em} ve W/(m²·K) $U_{em} = H_T / A$ 1,06

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2 $U_{em,N}$ ve W/(m²·K) 0,42

Klasifikační ukazatele C/ a jim odpovídající hodnoty U_{em}

| C/ | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| U_{em} | 0,21 | 0,31 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 1,05 |

Platnost štítku do: 26.1.2028

Datum vystavení štítku: 26.1.2018

Štítek vypracoval(a): EAV - Zdeněk Bohutínský

ENERGETICKÁ
AGENTURA
VYSOČINY
TEL: 587 303 322
Jihlava 13