



Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 2

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec, IČO: 00053155** - Vám poskytujeme změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Snížení energetické náročnosti objektu DM ulice Vinařů**“.

Dotaz č. 1

JÍMACÍ SVODY HROMOSVODU

(viz Souhrnná technická zpráva, kapitola Vnější ochrana před bleskem, str. 8)

Vzhledem ke druhu zařízení bych si chtěl ověřit, prosím Vás, zda se nejedná o úroveň ochrany třídy LPS II s tím, že odstup svodů okružního vedení by měl být do 10 m oproti 15 m dle ČSN EN 62305-3?

SERVISNÍ SKŘÍŇKA

(viz Položkový rozpočet, díl SO-02 D.2.3 Pol, číslo položky: B3001)

Díl:	B3:	DODÁVKA ROZVADEČŮ				0,00
99	B3001	Rs - SERVISNÍ SKŘÍŇKA STŘECHY	KS	1,00000		0,00

Odpověď:

- třída ochrany před bleskem LPS III vyšla z výpočtů programu na analýzu a řízení rizik.

Upozornění - vzhledem k modulům fasády (4,2m a 3m) je výsledek LPS III příznivý a nedoporučujeme na něm něco měnit bez vážného důvodu. Při vyšší třídě ochrany LPS II bychom totiž svody museli dávat ne po deseti, ale jen asi po 6-8 metrech, abychom se vyhnuli oknům a balkónům - bylo by jich tedy de facto 2x tolik než je v projektu a znamenalo by to také dvojnásobný náklad na část Hromosvody.

- servisní skříňka střechy je malá polycarb. venkovní skříňka vel.2 (asi 320x320x190 mm) se dvěma prům. zásuvkami 230V~16A na přírubách, rychlouzávěrným víkem na šrouby, přívodní svorkovnicí 3x2x6mm², PEN/N+PE sv., jednou modulární žadou 12M s 1 jističem 25A/3b a 3 jističochrániči 30mA (2x10A, 1x16A), vše pro Ik" do 6kA. Je určena pro napájení vyhřívaných vpustí, zásuvky jsou pro běžné servisní zásahy. Skříň bude osazena na stojánku se stříškou.