

VYSVĚTELNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 1

Název veřejné zakázky: **Výměna oken a dveří – ul. Horní Česká 15 Znojmo, havarijní stav**
Zadavatel: **Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace**
IČ zadavatele: **67011748**
Druh veřejné zakázky: **stavební práce**
Druh výběrového řízení: **veřejná zakázka malého rozsahu**

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

*„Dobrý den,
výpis výrobků obsahuje pozici 1/P - vchodové dveře o rozměru 1150/2600. Na výšku 2600mm už nejsme schopni vystavit záruku na správnou funkčnost výrobku. Jak máme postupovat dále? Máme do nabídky dveře rozdělit na 1150/2100 a 1150/500 fixní světlík?“*

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE :

Pozici 1/P – vchodové dveře o rozměru 1150/2600 mm – lze výrobně rozdělit na dveře 1150/2100 mm a související fixní světlík 1150/500 mm.

Ve Znojmě dne 10.12.2019

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci