

# VYSVĚTELNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## č. 2

Název veřejné zakázky: **Výměna oken a dveří – ul. Horní Česká 15 Znojmo, havarijní stav**  
Zadavatel: **Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace**  
IČ zadavatele: **67011748**  
Druh veřejné zakázky: **stavební práce**  
Druh výběrového řízení: **veřejná zakázka malého rozsahu**  
-----

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

*„Dobrý den.*

*Požadujete zasklení dvojsklem v 1.N.P. bezpečnostním.*

*Má dvojsklo splňovat:*

*a) odolnost proti vandalismu a vloupání ze strany exteriéru, nebo*

*b) odolnost proti úrazu a vpádu?*

*Děkuji za upřesnění.“*  
-----

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE :

*Dvojsklo má splňovat odolnost proti vandalismu a vloupání ze strany exteriéru (resp. herním činností ve vnitrodvoře školy).*

Ve Znojmě dne 10.12.2019

Ing. Ladislav Křemeček  
v zastoupení zadavatele na základě plné moci