

VYSVĚTELNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 3

Název veřejné zakázky: **Výměna oken a dveří – ul. Horní Česká 15 Znojmo, havarijní stav**
Zadavatel: **Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace**
IČ zadavatele: **67011748**
Druh veřejné zakázky: **stavební práce**
Druh výběrového řízení: **veřejná zakázka malého rozsahu**

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

„Rád bych požádal o vysvětlení ZD:

- 1. V dokumentaci jsem nenašel odkaz na požadovaný typ profilu a oken. Prosím o upřesnění, jestli nové výplně budou EUR 68, EUR 78, jednoduchá okna nebo špaletová okna?*
 - 2. Je definován materiál vnitřního parapetu(plast, DTD, masiv)?*
 - 3. Potřebují mříže před nátěrem speciální opracování(např. pískování), nebo postačí jednoduché mechanické očištění?“*
-

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE :

ad1) Okna jsou navržena jako jednoduchá, profil EUR 68 (vše dtto stávající vzorové okno na objektu – viz fotopříloha v PD)!

ad2) Vnitřní parapet je předpokládán z DTD, imitace dřeva.

ad3) U mříží postačuje jednoduché mechanické očištění.

Ve Znojmě dne 15.12.2019

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci