


LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1 KOTEL – PARNÍ VYVÍJEČ 400 kg/hod, NEREZOVÝ, tepelný výkon 262 kW, prac. tlak max. 8 bar
spotřeba plynu 29,1m3/h, účinnost 91%
- 2 NAPÁJECÍ NÁDRŽ NEREZOVÁ 215 L, VČ. TERMICKÉHO ODPLYNĚNÍ DO 8 BAR
- 3 NAPÁJECÍ ČERPADLO
- 4 CHEMICKÁ ÚPRAVNA NAPÁJECÍ VODY – MECHANICKÁ PŘEDFILTRACE, FILTR ZMĚKČENÍ VODY,
DÁVKOVACÍ KOMPLET PRO KOREKCI pH A CHEM. ODPLYNĚNÍ
- 5 DÁVKOVACÍ ČERPADLO CHEMIKÁLIÍ
- 6 INDIKÁTOR ÚNIKU PLYNU
- 7 INDIKÁTOR TEPLoty KOTELNY
- 8 INDIKÁTOR ZAPLAVENÍ KOTELNY
- 9 ROZVADĚČ ELEKTRO
- 10 ROZVADĚČ AUTOMATIKY
- 11 VYCHLAZOVACÍ NÁDRŽ NEREZOVÁ 50 L
- 12 PŘÍVOD VZDUCHU Ø 350 MM S AXIÁLNÍM VENTILÁTOREM
- 13 ODVOD VZDUCHU Ø 350 MM
- 14 OHŘÍVAČ VZDUCHU CÍRKULAČNÍ 20 kW, NA TOPNOU VODU 90/70°C

| | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|---|---------------------------|
| KRESLIL: | | VYPRACOVAL: | KONTROLOVAL: | | |
| Ing. Marek Šulák | | Ing. Marek Šulák | Ing. Jiří Panáček | | |
| | | | | | |
| PROJEKTANT: SINGO, spol. s r.o., Sentice 150, 666 03 Tlšnov | | | | <div><div>Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace</div></div> | |
| MÍSTO STAVBY: Francouzská 101, 602 00 Brno | | | | | |
| INVESTOR: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Francouzská 101, 602 00 Brno | | | | | |
| AKCE: INSTALACE PARNÍHO VYVÍJEČE PS.01 STROJNÍ TECHNOLOGIE | | | | FORMÁT: | 630x297 |
| | | | | DATUM: | 11/2018 |
| | | | | STUPEŇ PD | DPS |
| | | | | MĚŘÍTKO: | 1:30 |
| OBSAH VÝKRESU: DISPOZICE STROJOVNY | | | | PARÉ: | Č.VÝKR.: 03 |