

LEGENDA ZATEPLENÍ PLOCHÉ STŘECHY

ZP 1 NOVÉ KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ PLOCHÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY

–HYDROIZOLACE ZE STŘEŠNÍ FÓLIE mPVC TL. 1,5mm
–SEPARAČNÍ VRSTVA Z TEXTÍLIE 300g/m²
(ALT. BUDE TEXTÍLIE NAKAŠÍROVÁNA NA HYDROIZOLAČNÍ FÓLII)
–NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE BUDE Z DESEK PĚNOVÉHO POLYSTYRENU
EPS 200, TLOUŠŤKA 2x120mm, LAMBDA = 0,034W/mK
–NOVÝ ASFALTOVÝ PÁS BUDE NATAVEN NA VYROVNANÝ A PEVNÝ
PODKLAD PŮVODNÍ SKLADBY
–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ POLOŽKY
ČÍSLO SÚ/203

ZP 2 ATIKA

–HYDROIZOLACE ZE STŘEŠNÍ FÓLIE mPVC TL. 1,5mM
–ATIKA BUDE UKONČENA OKAPNIČKOU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
–SEPARAČNÍ VRSTVA Z TEXTÍLIE 300g/m²
(ALT. BUDE TEXTÍLIE NAKAŠÍROVÁNA NA HYDROIZOLAČNÍ FÓLII)
–OSB DESKY TL.24mm+VYNÁŠECÍ HRANOLKY
–PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÉHO PÁSU (NATAVIT NA SVISLOU A
VODOROVNOU ČÁST ATIKY)
–VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ HORNÍ PLOCHY ATIKY (ZATŘENÍ POVRCHU MALTOU
ALT. NADEZDĚNÍ)
–NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE BUDE Z DESEK PĚNOVÉHO POLYSTYRENU
EPS 200, TLOUŠŤKA 2x120mm, LAMBDA = 0,034W/mK
–ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY SAMOSTATNÁ POLOŽKA SÚ/202

LEGENDA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ OBJEKTU

ZF 1 STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ s KERAMICKOU VÝPLNÍ
+MEZIOKENNÍ PILÍŘKY JSOU VYZDĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
(PŮVODNÍ STAVBA Z 80. LET 20. STOLETÍ)

+ NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ Z DESEK TUHÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z
KAMENNÉ VLNY S ORIENTACÍ VLÁKEN PŘEVÁŽNĚ ROVNOBĚŽNĚ S POVRCHEM
DESKY, POJENÁ ORGANICKOU PRYSKYŘICÍ, V CELÉM OBJEMU HYDROFOBIZOVANÁ.
VÝROBEK SPLŇUJE POŽADAVKY NA ETICS PODLE ETAG 004 A POŽADAVKY
KVALITATIVNÍ TŘÍDY A PODLE TP 01 CECHU PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV ČR
(VLASTNOSTI: SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI: 0,039 W/MK
FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU μ=1), TL. DESKY 140mm
KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ BUDE SOUČÁSTÍ UCELENÉHO CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU

ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE
NOVÁ HYDROIZOLACE mPVC TL. 1,5mm
OSB DESKY
NOVÁ PAROZÁBRANA Z ASF. PÁSU TYPU S

NÁZEV STAVBY:	**GEMINI - ZATEPLENÍ**
MÍSTO STAVBY:	VACULÍKOVA 259/14, BRNO, PARC. Č. 253 K.Ú. LESNÁ
STAVEBNÍK:	STŘEDNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ GEMINI VACULÍKOVA 14, 638 00 BRNO IČ 485 15 027
PROJEKTANT:	Zahřebská 2497/9, 616 00, Brno www.bestbuild.cz, IČ 293 55 257
AUTORIZACE:	ING. JAN VEJTASA, č. a. 1004895
STUPEŇ:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
DATUM:	SRPEN, 2016
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	DETAIL ATIKY NÁVRH
ČÍSLO VÝKRESU:	204
MĚŘÍTKO:	1:10