

VYSVĚTELNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 1

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce sociálních zařízení a rozvodů vody I.etapa – havarijní stav II
Zadavatel:	Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace
IČ zadavatele:	66596769
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh výběrového řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

„Dobrý den,

prosím o ověření specifikace otopných deskových těles.

Dle dodavatele se vyrábí nejvýše tělesa vel. 33 (tj. 3 desky).

V projektu máte vel 66.

Můžete prosím zkontrolovat zda je zadaná specifikace správně případně upřesnit výrobce.“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE :

Způsob značení otopných deskových těles v projektové dokumentaci je uveden v dokumentu „GI-UT-TZ+TS+titulka.pdf“ v části „Specifikace materiálu a výkaz výměr“, který je zařazen ve složce s texty v rámci projekční části ÚT. V něm jsou uvedeny požadované orientační rozměry těles, včetně jejich výhřevné plochy. Rozměr 66 je tedy podle výše uvedeného dokumentu šířkou (tloušťkou) tělesa v mm, nikoliv označením typu (resp. velikosti) tělesa.

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci