

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

**Zateplení objektu "C" s výměnou oken a dveří,
Francouzská 101**

Zadavatel:

**Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Husova 537/10, 60200 Brno - Brno-město
IČ: 00566756**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V TZ jsou napsány požadavky k výměně výplní otvorů na doložení parametrů výrobků a dále statický návrh kotvení nejčastěji se vyskytujícího okna do cenové nabídky (TZ str. 3). Tyto body jsme nenašli v dokumentu zadávacích podmínek. Trvá zadavatel na doložení těchto dokladů k oknům již do cenové nabídky?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ne, dodavatel nebude tyto dokumenty dokládat do cenové nabídky.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dále je požadavek na Rw 32 dB, je nutno tento požadavek dodržet, vzhledem k tomu, že se jedná o objekt ve vnitrobloku?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel uvádí, že trvá na požadavku 32 dB.

Zadavatel v příloze Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 přikládá aktuální stanovisko Krajské hygienické stanice JMK ke změně stavby před dokončením ze dne 20. 12. 2019, které tento požadavek potvrzuje.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ve výkaze výměr u klempířských prvků K10, K12 a K14 je odlišná výměra než ve výpise klempířských výrobků. Prosíme o uvedení do souladu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel uvádí, že platí výměra, která je uvedena v příloze zadávací dokumentace č. 2 Položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zmíněné položky byly z projektu díky přístavbě výtahu odečteny. Součástí přílohy č. 5 zadávací dokumentace (Projektová dokumentace) je revizní výkres, v němž je zmíněno, že zvýrazněné položky byly odečteny pouze ve výkazu výměr. Revizní výkres je umístěn jako dokument s názvem R01 - Revize projektu u výtahu.pdf ve složce D.1.1_ASŘ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dále pak u oken O/03 a O/09 je odlišné množství oken ve výkaze výměr než ve výpise výrobků. Prosíme o uvedení do souladu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel uvádí, že platí počet, který je uveden v příloze zadávací dokumentace č. 2 Položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zmíněné položky byly z projektu díky přístavbě výtahu odečteny. Součástí přílohy zadávací dokumentace č. 5 Projektová dokumentace je revizní výkres, v němž je zmíněno, že zvýrazněné položky byly odečteny pouze ve výkazu výměr. Revizní výkres je umístěn jako dokument s názvem R01 - Revize projektu u výtahu.pdf ve složce D.1.1_ASŘ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Prosíme o vyjasnění kritéria dle TZ str 5:

U použitého ETICS musí být průměrná hodnota nasákavosti po 24 hodinách základní vrstvy s výztuží menší než 0,18 kg/m².

Nejedná se o chybný údaj? Obdobných hodnot je dosahováno po hodině, nikoliv po 24 hodinách.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel konstatuje, že platí údaje, které byly uvedeny v projektové dokumentaci.

Přílohy:

Příloha č. 1 Stanovisko Krajské hygienické stanice JMK

Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek dle § 99 zákona, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek přiměřeně povaze vysvětlení zadávací dokumentace do 21. 1. 2020 do 10:00 hod. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.

V Brně, dne 8. 1. 2020

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele