

VYSVĚTELNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 2

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce sociálních zařízení a rozvodů vody I.etapa – havarijní stav II**
Zadavatel: **Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace**
IČ zadavatele: **66596769**
Druh veřejné zakázky: **stavební práce**
Druh výběrového řízení: **veřejná zakázka malého rozsahu**

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

*„Dobrý den,
při zpracování nabídky jsme narazili na nesoulad mezi rozpočtem a PD.
V PD 36 ks dveří ve výpise jen 23 ks
V PD 10 ks oken ve výpise jen 6 ks
V PD 40 ks zrcadel ve výpise 0 ks
Na vstupních dveřích na WC chybí samozavírače - 18 ks.
Máme nacenit jen výkaz nebo skutečnost, dl PD?“*

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE :

Tak jak vyplývá ze zadávací dokumentace, předmětem tohoto zadávacího řízení je I.etapa rekonstrukce sociálních zařízení, konkrétně v 2.,3. a 4. nadzemním podlaží. Proto jsou počty výplní otvorů v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb nižší, než jak vyplývá z výkresové části projektové dokumentace, která byla zpracována pro všechna podlaží objektu.

Zrcadla jsou součástí dodávky umyvadel – viz technický standard 725-1 až 3 a také popis příslušných položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (projekční část zdravotnické instalace).

Samozavírače budou integrovány pouze s dveřmi ozn. T1 (viz výpis výrobků ve stavební části), tzn. že budou součástí ceny dodávky a montáže těchto výrobků (celkem 6ks).

Účastník výběrového řízení oceňuje vždy rozsah, vyplývající ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Zadavatel upozorňuje, že náplň položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je často upřesněna popisem v technických standardech a tuto skutečnost je potřeba zohlednit při jejich oceňování.

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci