

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

**Zateplení objektu "C" s výměnou oken a dveří,
Francouzská 101**

Zadavatel:

**Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Husova 537/10, 60200 Brno - Brno-město
IČ: 00566756**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Žádáme o doplnění výkresové dokumentace k části profese VZT na výše uvedenou akci. Ve výkazu výměr se na výkresovou dokumentaci přímo odkazujete.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Samostatné výkresy VZT zpracovány nejsou, VZT je v tomto projektu omezená pouze na decentrální VZT jednotky, které jsou vč. potřebného vyústění na fasádu součástí stavebních výkresů, kde jsou specifikovány.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Ve výkrese střechy jsme napočítali 16 ks kotvicích bodů pro záchytný systém střechy. Ve výkaze výměr je počet kotvicích bodů 21 ks. Prosíme o vyjasnění a sladění s výkresovou dokumentací.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel uvádí, že výkaz výměr (Příloha zadávací dokumentace č. 2 Položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je správně. 16 kotvicích bodů je uvažováno na střeše nad 4 NP a dalších 5 kotvicích bodů je uvažováno na střechu nad 1 NP.

Vzhledem k tomu, že zadavatel zmeškal lhůtu pro odeslání vysvětlení zadávací dokumentace, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o tolik dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny a přiměřeně povaze vysvětlení zadávací dokumentace do 24. 1. 2020 do 10:00 hod. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.

V Brně, dne 16. 1. 2020

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele