



(3)
**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA, DOPLNĚNÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE S NÁZVEM
„Snížení energetické náročnosti objektů školy“**

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace**
Sídlo: Vejrostova 1143, 63500 Brno
IČO: 60555211
Zastoupený: **Mgr. Petr Šurek, ředitel**
Bank. účet zadavatele: 19-5113630247/0100

(dále rovněž jen „**zadavatel**“)

Osoba zmocněná k výkonu zadavatelských činností, kontaktní osoba zadavatele:

Název: **Mgr. Ing. Petr Zatloukal, advokát**
Zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod registračním číslem 17960
Sídlo: Staňkova 557/18a, 602 00 Brno
IČO: 06703747
E-mail: zatloukal@aktap.cz
Tel.: +420 777595086

(dále rovněž jen „**kontaktní osoba zadavatele**“)

Zadavatel obdržel níže specifikovanou žádost o vysvětlení č. 5 (obsah žádosti viz kurzívou uvedený text), přičemž v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“ nebo rovněž jen „**ZZVZ**“) k tomu zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení č. 5 doručena dne 22. 01. 2020:

"žádám Vás tímto o doplnění řezů a detailů kotvení u schodišťových stěn. Je nutné ke správnému nacenění. Dále prosím o informaci, zda zadavatel opravdu trvá na požadavku $U_d=0,9W/m^2K$."

Odpověď zadavatele:

Detaily kotvení schodišťových stěn a k tomu potřebné řezy budou předmětem dílenské dokumentace dodavatele. V projektové dokumentaci jsou uvedeny požadavky na okenní výplně $U_w=0,9W/m^2K$ a dveří $U_d=1,2W/m^2K$.

Mgr. Petr Šurek, ředitel
v z. Mgr. Ing. Petr Zatloukal, advokát