



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 29108/2020

Sp. zn.:

S-JMK 10584/2020 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Jana Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet listů:

2

Počet příloh/listů:

1/24

Datum:

21. 02. 2020

Doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí“ - I

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí

Druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Na základě žádosti Vám tímto poskytujeme doplnění zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 99 ZZVZ:

Dotaz č. 1/I:

Projektová dokumentace neobsahuje projekt záporového pažení a IGP.

Žádáme o jejich poskytnutí.

Děkujeme za odpověď.

Odpověď č. 1/I:

Zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku o Zprávu IG průzkumu, která je přílohou tohoto doplnění. Zadavatel dále uvádí, že záporové pažení je specifikováno svým rozsahem v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v položce

34	151827161RAX	Záporové pažení dočasné, hor.3, l 120, různých hl. pažiny dř.fošny,kotvy tyčové,napnutí,injektáž	m2	533,48
		případně kotvení pomocí kořenových pilot (viz technická zpráva):		
		v.č.D.1.1.07-půdorys stavební jámy:		
		po obvodě výkopu:		
		z úr.-0,35 na úr.-1,20: $13,2 \cdot (1,2 - 0,35)$		11,22
		-0,2 na úr.-1,92: $(18 + 0,9 + 0,6) \cdot (1,92 - 0,2)$		33,54
		$1,635 \cdot (1,92 - 0,2 - 0,9) / 2$		0,67
		z úr.-0,20 až -0,50 na úr.-3,27: $(65,8 - 21,135 - 5,531) \cdot (3,27 - 0,2 - 0,5) / 2$		114,27
		-0,50 na úr.-4,37: $(5,531 + 0,8 + 4,63) \cdot (4,37 - 0,5)$		42,42
		-0,50 až -0,53 na úr.-5,17 : $(25,64 - 0,8 - 4,63) \cdot (5,17 - 0,5 - 0,53) / 2$		94,08
		-0,40 na úr.-5,17: $(4,574 + 18,96 + 17,227) \cdot (5,17 - 0,4)$		194,43
		-0,40 na úr.-3,65 (kolem schodiště): $(0,77 \cdot 2 + 6,35) \cdot (3,65 - 0,4)$		25,64
		-1,92 na úr.-3,27 : $0,8 \cdot (3,27 - 1,92)$		1,08
		-1,92 na úr.-3,27 : $(5,705 + 0,775 + 0,8) \cdot (3,27 - 1,92)$		9,83
		-1,92 na úr.-4,45: $(4,065 - 0,775 - 0,8) \cdot (4,45 - 1,92)$		6,30

Zároveň je v technické zprávě konstrukční části a výkresové části patrné provedení záporového pažení. Součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku nebude projekt záporového pažení. Tento zpracuje dodavatel v rámci výrobní dokumentace.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

V z. Mgr. Jakub Váňa
vedoucí odd. veřejných zakázek
Odbor investic

Přílohy:

Příloha č. 1: Zpráva IG průzkumu