



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 32908/2020

Sp. zn.:

S-JMK 10584/2020 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Jana Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet listů:

2

Počet příloh/listů:

0/0

Datum:

25. 02. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí“ - III

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí

Druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Na základě žádosti Vám tímto poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ:

Dotaz č. 1/III:

V soupisu prací na listu "slp" díl "Rozvod univerzální kabeláže - dodávka" není u položek č. 1-12 uveden počet měrných jednotek. Prosím o doplnění. Děkuji.

Odpověď č. 1/III:

Bylo zodpovězeno v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace II na veřejnou zakázku - viz odpověď č. 6/II Vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2/III:

*V projektové dokumentaci není specifikován **materiál** vnitřních rolet na elektropohon. Žádáme o doplnění této informace nezbytné pro ocenění rolet. Okna nebudou chráněná sítěmi, takže může dojít k poškození rolet.*

Odpověď č. 2/III:

Zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci následovně:

Je předpokládána roleta s lankovým vedením bez horního krycího boxu s trubkovým elektropohonem maximální délky 3000 mm. Délka bude odpovídat velikosti okenních výplní tak, aby mezery mezi jednotlivými roletami byly umístěny v místě ráků. Látka rolet bude mít propustnost světla 50 % (jde o ochranu proti oslunění při sportovní aktivitě), materiálem látky bude polyester, hmotnost látky je 175 g/m². Rolety není nutné chránit, v daném prostoru nebudou provozovány míčové hry.

Dotaz č. 3/III:

Žádáme o specifikaci všech dveří ve výpisu truhlářských výrobků vč. vchodových dveří D22. Budou všechny dveře dýhované, CPL, HPL? U některých výrobků chybí popis materiálu.

Odpověď č. 3/III:

Zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci následovně:

- výplň křídla je plná dřevotřísková deska (DTD), rám masivní dřevěné řezivo odpovídající tvrdosti, povrch HPL laminát, barevnost dle výpisu dveří;
- dveře do tělocvičen ozn. D18, D19, D23 výplň křídla je plná dřevotřísková deska (DTD), rám masivní dřevěné řezivo odpovídající tvrdosti, povrch dýha – smrk chráněný 4 vrstvami UV laku.

Dotaz č. 4/III:

Z jakého materiálu jsou výplně dveří, ve výpisu truhlářských výrobků není specifikován materiál křidel.

Odpověď č. 4/III:

Zadavatel odkazuje na již uvedenou odpověď – viz odpověď č. 3/III tohoto Vysvětlení.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje