

VYSVĚTELNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 1

Název veřejné zakázky :	Obnova fasád, Přemyslovců 4, Znojmo – I.etapa (výměna oken)
Zadavatel :	Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	49438816
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

*„pozice 42 - látková roleta o rozměru 2050 x 2400 - není za daných podmínek objednatelná.
Prosím o výběr vhodného řešení na takto velké plochy rolet.“*

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE :

Zadavatel akceptuje použití roletové látky o šířce 2000mm. Dostupnost této šířky látky byla ověřena dotazem u výrobce rolet.

RNDr. Leoš Gretz
ředitel