



S009P00QORWJ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

B-CONSTRUCT s.r.o.**Ing. Miloš Bacík****Lesní 2204/14****678 01 BLANSKO**

Spis. zn.: SMBK 23304/2019/ŽP/Še/2

Čj.: MBK 26975/2019

Vyřizuje: Bc. Jitka Šenková

Tel.: 516 775 340

Fax: 516 775 544

E-mail: senkova@blansko.cz

Datum: 22.05.2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší“) a dle ustanovení § 10, 11 a 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) vydává

žadatel: Domov pro seniory Černá Hora p.o.

se sídlem: Zámecká 1, 679 21 Černá Hora

IČ: 003 80 458

souhlasné závazné stanovisko

podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší

k umístění a stavbě zdroje (nevyjmenovaný zdroj – Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 MW):

- 2x stacionární plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 136 kW/ks, celkový výkon kaskády kotlů je 272 kW s modulací výkonu 28-272 kW (budou nahrazeny stávající již nevyhovující plynové kotle za nové), kotle budou umístěny v objektu Pavilon v prostoru 2.podzemního podlaží v místnosti č. 001-kotelna. Odtah spalin – kotle budou v provedení „C“-uzavřený spotřebič. Bude provedeno nové odkouření od kotlů DN 160, každý do sdruženého plastového systémového odkouření, kouřovod DN 250 s revizními otvory. Trasa vedení potrubí bude dle původní trasy vedení komína. Ukončení komína bude nerezovým komínovým poklopem DN 250. Část plastového potrubí pod komínovou hlavou bude oplechována v nezbytném rozsahu. Sání spalovacího vzduchu bude mít každý kotel přivedeno zvlášť kruhovým vzduchotechnickým potrubím SPIRO DN 160 pod stropem spojeným do společného sání DN 250. Pro ohřev TV je navržen deskový výměník o výkonu 75 kW, na který je napojena sestava dvou nerezových zásobníků o objemu 980 litrů každý. Akumulační nádoba bude opatřena snímatelnou tepelnou izolací.

Umístění a stavba zdrojů se povoluje, za následujících podmínek:

- zdroje budou provozovány v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení a bude zajištěna jejich pravidelná údržba, servis a revize;
- spalováno bude pouze palivo určené výrobcem.

Odůvodnění

Dne 29.04.2019 byla na Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, doručena žádost investora o vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší – umístění stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 uvedeného zákona – 2x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném výkonu 136 kW/ks.

Žádost podepsal Ing. Miloš Bacík, jednatel společnosti B-CONSTRUCT s.r.o., Lesní 2204/14, Blansko – na základě plné moci.

Předmětné zdroje budou umístěny v objektu Domova pro seniory Černá Hora na pozemku p.č. 2 k.ú. Černá Hora ve 2.podzemním podlaží v místnosti č.001-kotelna.

Toto závazné stanovisko je podkladem pro stavební řízení (ohlášení stavby) na akci **"Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pavilon budovy Domova pro seniory Černá Hora"** na pozemku p.č. 2 k.ú. Černá Hora.


Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, prověřil předloženou žádost s přílohami a shledal, že opatření vedoucí k ochraně ovzduší jsou v souladu s právními předpisy stanovenými na úseku ochrany ovzduší a na základě zjištěných skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná opatření vydávaná podle ostatních obecně závazných předpisů v oblasti životního prostředí.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.




Ing. Pavel Konečný
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí: SÚ Černá Hora

Č.j.: MBK 26975/2019