ÚT - SCHÉMA ZAPOJENÍ PLYNU - NOVÝ STAV


STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ POTRUBÍ PRO VYVÍJEČ PÁRY CERTUS 250 JMENOVITÝ VÝKON 291,5 kW
NOVÉ PLYNOVÉ POTRUBÍ PRO 2x KOTEL
DN25
DN20
DN300
DN65
DN20
DN65
DN50
DN15
KKP15
KKP15
KKH15
DN50
KKP50
DN32
1.01
DN50
KKP15
DN50
KKP15
KKH15
KKP50
DN32
1.01


PŘÍVOD PLYNU OD FAKTURAČNÍHO MĚŘENÍ
DN150
VYÚSTĚNÍ ODVZDUŠNĚNÍ PLYNU DN 25
VYÚSTĚNÍ ODVZDUŠNĚNÍ PLYNU DN 25
DN25
DN25
DN150
DN25
NOVÝ PLYNOVÝ DVOUCESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL: BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENO, SVĚTLOST DN50, NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 230VAC, PŘÍMO OVLÁDANÝ
ROZPĚRKA PLYNOMĚRU
PLYNOMĚR G25
4.01
4.02
DN50
KKP50
4.03
BAP NT 150
MPK125
KKP50
FILTR 50
DN25
1500
DN150
DN25
DN50
KKP25
DN150
1980
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ V CHRÁNIČCE
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ PRO CERTUSS
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ PRO 2x PLYNOVÝ KOTEL
KKP15
KKH15
1200
330
1800

LEGENDA:

— · — · — STÁVAJÍCÍ ROZVOD NTL PLYNU

— + — + — NOVÝ ROZVOD NTL PLYNU

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	**V-PROJEKT** **Prostějov, v.o.s.** Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov tel.:582 333 111, email: vprojekt@vprojekt.cz
VYROUBAL Aleš	JUNGMANN Adam	hp DesignJet 500	
Vyroubal	Jungmann		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	STAV.ÚŘ.: ČERNÁ HORA	MĚST.ÚŘ.: ČERNÁ HORA	
INVESTOR	Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace, Zámecká 1, 679 21 Černá Hora		
AKCE: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V OBJEKTU PAVILON BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY ČERNÁ HORA na pozemku p.č. 2, k.ú. Černá Hora			STUPEŇ : DPS DATUM : 06 / 2019 FORMÁT : 04 A4 ZAK. ČÍSLO 070219
OBSAH: ÚT - SCHÉMA ZAPOJENÍ PLYNU - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO --:-- ČÍSLO VÝKR. D.1.4.a.2.06