

Poznámka:

Pokud není na výkrese uvedeno jinak, hlavní kabelové trasy ve strojovnách povedou v kabelových elektroinstalačních žlábech kovových, budou odděleny silové a MaR vodiče. Žlab bude uchycen na stropě nebo stěně.


Jednotlivé typy, počty a označení kabelů jsou uvedeny v Seznamu datových bodů a kabelů.

Obecně se kabelové trasy MaR přizpůsobí ostatním profesím. Dle situace na stavbě je možné posunutí rozvaděčů i kabelových tras. Stávající kabelové rozvody a trasy (nevyužité) budou demontovány.

zásuvka (označit popiskem "max 10A" nebo "max 6A")

vypínač

zářívka (uchyceno na stropě, nebo zavěšeno na ocelových lankách)

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div><div>Smržická 13, 796 07 Držovice Tel.: 582 337 724 – 6 Fax: 582 333 358 e-mail: info@elmarpx.cz</div></div>
Roman Veselý	Ing. Petr Lysický		
KRAJ : JIHO-MORAVSKÝ	STAV.ÚŘ.: ČERNÁ HORA	MĚST.ÚŘ.: ČERNÁ HORA	
INVESTOR	Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace, Zámecká 1, 679 21 Černá Hora		
AKCE :			
REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V OBJEKTU PAVILON			
BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY ČERNÁ HORA			
na pozemku p.č. 2, k.ú. Černá Hora			
OBSAH: Orientační půdorys MaR			
ČÁST		PARÉ ČÍSLO	
D.1.4.d.05			