



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.: JMK 44473/2020
Sp. zn.: S-JMK 10584/2020 OINV
Vyřizuje: Mgr. Jana Zezulová
Telefon: 541 651 178
Počet listů: 3
Počet příloh/listů: 0/0
Datum: 13. 03. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí“ - X

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí**
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Na základě žádosti Vám tímto poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ:

Dotaz č. 1/X:

Žádáme o stanovení typu a množství protipožárního nátěru ocelové konstrukce haly.

Odpověď č. 1/X:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že soupis neobsahuje položku, která by zahrnovala protipožární nátěry ocelových konstrukcí, děkuje za upozornění a upřesňuje soupis prací následovně:
Na listu asr_so02 se vkládá následující položka

250b	71351	Nátěr protipož. ocelových konstrukcí, R 30EI	m2	653,00	
		Sloup 194x8 3,34x31x 0,609		63,00	
		2x U140.....95,34x0,487		46,00	
		HEB 300.....3,42x7x1,8		43,00	
		HEB 320.....46,07x1,92		88,00	

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zpracovat do soupisu prací.

Dotaz č. 2/X:

Žádáme o vysvětlení následující skutečnosti: PBŘ uvádí: Střecha je tvořena samonosným trapézovým plechem TR 160/250 tl. 1,25 mm uloženým na ocelové průvlaky HEB 600 -požadovaná požární odolnost bude zajištěna podhledem z desek sádrokartonu.

Ve stavební části PD, ani ve výkazu výměr však sádrokartonový podhled nikde uveden není. Prosíme o vyjádření k tomuto rozporu.

Odpověď č. 2/X:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že požární odolnost stropu je zajištěna vlastní konstrukcí stropu tak, jak je uvedena v zadávací dokumentaci, není nutné ji obkládat. Oprava textu požárně bezpečnostního řešení bude zahrnuta do dokumentace upravené po zpracování upřesnění zveřejněných ve Vysvětleních zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3/X:

Výkaz výměr – odd. 62 Úpravy povrchů vnitřní

U položky č. 153 – Povrchová úprava ostění KZS - po přepočtu se domníváme, že je zde uvedeno chybné množství.

Žádáme zadavatele o prověření množství m2 ve výkazu výměr a případnou opravu.

Odpověď č. 3/X:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že uvedené množství je v pořádku, dodavatelé mají nacenit podle soupisu prací.

Dotaz č. 4/X:

Klempířské výrobky

Ve výpisu klempířských výrobků jsou všechny plechy FeZn o tl. 5 mm. Prvky z tahokovu jsou také o tl. 5 mm. Domníváme se, že tato tloušťka plechu je chybně uvedena.

Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu tloušťky plechu.

Odpověď č. 4/X:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že obecně je ve výpisu klempířských výrobků použit titanizinkový plech tl. 0,6 mm. U některých výrobků je pak stanovena odlišná tloušťka plechu či tahokovu. Uvedené tloušťky byly zkontrolovány a jsou uvedeny správně. Dodavatelé mají tedy nacenit podle soupisu a výpisu klempířských výrobků.

Dotaz č. 5/X:

Fasáda opláštěná plechem M02 (S15)

Ve výkazu výměr je v položce č. 240 - Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná v názvu položky uvedeno, že montáž izolace bude provedena na tmel + hmoždinky. Toto řešení nám, ale připadá chybné. Do fasády, která se řeší jako provětrávaná se izolace upevňuje pouze hmoždinkami. S tímto dotazem souvisejí i položky č. 255, 151, které by v případě úpravy řešení byly odstraněny z výkazu výměr.

Žádáme zadavatele o prověření, zda montáž požaduje v provedení, které uvádí v názvu či nikoli.

Odpověď č. 5/X:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že setrvává na požadavcích uvedených v soupisu prací, dodavatelé mají tedy nacenit podle soupisu prací.

V návaznosti na množství úprav zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku, zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 7 dní, aby dodavatelé měli dostatek času na zapracování provedených úprav do svých nabídek. Nově tedy lhůta pro podání nabídek končí **dne 30. 03. 2020 v 10:00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

v z. Mgr. Yveta Rumlová
odbor investic