

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
„II/422 Svatobořice - Mistřín - křiž. s II/380“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581 a Obec Hovorany, Hovorany 45, 696 12 Hovorany, IČO: 00284904** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**II/422 Svatobořice - Mistřín - křiž. s II/380**“.

Dotaz č. 1

Zadavatel poskytl projektovou dokumentaci a soupis prací II-422 Svatobořice – Mistřín – křiž. s.II-380, Soupis prací, SÚS, ZN, kde je objekt SO 105 km 2,428 – 3,883 Šardice. Ve vzorových řezech je v objektu uvedena filtrační geotextílie jako opláštění drenáže a dále je zde uvedena tabulka s parametry geokompozitu. Avšak v soupisu prací pro objekt SO 105 se položka drenážní vrstvy geotextílie ani opláštění z geotextílie a geomřížovin nenachází.

Zároveň objekty SO 104 km 0,000 – 2,428 Svatobořice – Mistřín – Šardice a SO 106 km 3,883 – 5,718 Šardice – Hovorany neobsahují podobъекty výměny aktivní zóny, avšak ve vzorových řezech jsou uvedeny.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel doplnil soupis prací. Kompletní soupis prací je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Do SO 105.01 bylo doplněno:

Pol. č. 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

Výměra: $55 \cdot 6 = 330$ m

kompletní provedení drenáže včetně výplní.

Pol. č. 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

Výměra: $(106 + 55 \cdot 0,5) \cdot 6 = 801$ m²

Netkaná geotextílie pro separační funkci 300g/m.

Pol. č. 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

Výměra: $330 \cdot 2 = 660$ m²

Drenáž pod zastávkami bus.

Zároveň došlo k navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Zadavatel se s ohledem na skutečnost, že stále zbývá velká část lhůty pro podání nabídek, rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Pokud však některý účastník požádá o prodloužení lhůty pro podání nabídek, je zadavatel připraven žádostem vyhovět.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



Mgr. Petr Lysek
Mobil: +420 733 745 145
E-mail: lysek@viaconsult.cz