
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/373 BRNO, UL. BĚLOHORSKÁ

Dotaz k ZD č.1:

V objektu SO 202 Most e.č. 373-024 přes tramvaj je ve výkazu výměr položka č.99 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ – 19,76 m - na OP3

V PD je - na OP3 bude zřízena řezaná spára š. 20 mm a hl. 40 mm.

Prosíme tedy zadavatele o upřesnění, zda platí soupis prací a zda může uvést PD v souladu s ním.

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje, že k žádnému rozporu zde nedochází. Jedná se o běžný přechod mostní izolace a vozovky přes dilatační spáru např. dle VL 305.02, takže popis ve výkresu i položka soupisu prací jsou správné. VL 305.02 jedná se o Vzorové listy „Přechod mostní izolace a vozovky přes dilatační spáru ± 5 mm.“

Dotaz k ZD č. 2:

V objektu SO 201 a SO 202

Prosíme o znázornění dna výkopové jámy (v podélném řezu), aby bylo možné zkontrolovat navržené délky zápor dle výkazu výměr.

Případně prosíme o zveřejnění projektové dokumentace záporového pažení.

Odpověď č. 2:

Pažící stěna je navržena cca v ose vozovky (na hranici etap). Její poloha je zřejmá z půdorysu obou mostů, kde je vykreslena včetně nosných profilů a jejich popisu. Velikost výkopu je vykreslena v podélném řezu a odpovídá přechodové oblasti. V PD jsou tedy uvedeny veškeré údaje nutné pro ocenění položky.

V Brně, dne 31.3.2020

Mgr. Martina Krivánková
vedoucí právního oddělení