
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/373 BRNO, UL. BĚLOHORSKÁ

Dotaz k ZD č. 6:

V soupisu prací v objektu SO 201 je položka č.33 - MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

Při výpočtu této položky je ve výkazu výměr uvedeno: "Obetonování líce OP1" 19.5*0.15*5.2
"Obetonování líce OP2" 19.5*0.15*5.2

Podle nás by výška obetonávky měla být pouze cca 3,7m.
Můžete výpočet položky prověřit a výměru případně opravit?

Odpověď č. 6:

Výměra je správně, protože obetonování je navrženo i na horním povrchu úložného prahu.

V Brně, dne 27.4.2020

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení