
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/373 BRNO, UL. BĚLOHORSKÁ

Dotaz k ZD č. 7:

Zadavatel se ve VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 odkazuje na **typovou izolační zábranu dle vzorových listů**.

Prošli jsme databází aktuálních platných vzorových listů MD a typovou izolační zábranu jsme nenašli. Proto prosíme o poskytnutí vzorového listu na typovou izolační zábranu.

Dále jsme v PD nenašli informace o položce č. 101 v objektu SO 202 - 932111 - PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM a proto také žádáme o specifikaci a poskytnutí dokumentace nebo vzorového listu.

Odpověď č. 7:

Zadavatel doplňuje vzorové řešení ochranného štítu a protidotykové zábrany dle požadavku Brněnských komunikací viz přiložená schémata.

Technický popis ochranných štítů:

Ochranné desky musí být tak odolné, aby odolaly průrazu proudu z troleje do nosné konstrukce a zároveň musí být dostatečně odolné povětrnosti a UV záření. Desky nesmí být vodivě spojeny s nosnou konstrukcí mostu.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění lhůtu k podání nabídek dle textu čl. XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta 14. 5. 2020 do 09:00 hod.

V Brně, dne 5.5.2020

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Přílohy : vzorové řešení ochranného štítu a protidotykové zábrany