

Legenda

- x x — x x — PŘEKLÁDANÉ STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN TESCO
- x x — x x — PŘELOŽENÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VN TESCO


- ROZVODNÁ SOUSTAVA VN : 3x22kV, 50Hz / IT
- OCHRANA PŘED ÚEP : DLE PNE 33 0000–1 ed.6
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU INŽ. SÍTÍ DODRŽOVAT ČSN 73 6005
- VEŠKERÉ STÁV. INŽ. SÍTĚ VYTÝČIT V PŘEDSTIHU
- A VÝKOPOVÉ PRÁCE V JEJICH BLÍZKOSTI PROVÁDĚT POUZE RUČNĚ

411.2

SOUŘAD. SYSTÉM: S–JTSK

DUSP

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VYPRACOVAL	DATUM	ÚČEL	MĚŘITKO	 Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby Kabátňíkova 5, 602 00 BRNO
ING. MASAŘIK	ZÁŘÍ 2019	DUSP	1 : 200	
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE			ČÍS. VÝKRESU
				2