





### LEGENDA HLAVNÍCH ZNAČEK

NOVÉ INSTALACE	PŮVODNÍ INSTALACE
<span style="color: red;">—</span> TOPNÁ VODA - PŘÍVOD	<span style="color: red;">---</span>
<span style="color: blue;">---</span> TOPNÁ VODA - VRAT	<span style="color: blue;">---</span>
<span style="color: blue;">---</span> PITNÁ STUDENÁ VODA 10-15°C	<span style="color: blue;">---</span>
<span style="color: red;">---</span> TEPLÁ (UŽITKOVÁ) VODA 50-60°C	<span style="color: red;">---</span>
<span style="color: red;">---</span> CÍRKULACE TV - CTV 45-55°C	<span style="color: red;">---</span>
<span style="color: orange;">---</span> KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ	<span style="color: orange;">---</span>
<span style="color: orange;">---</span> KANALIZACE - DEŠŤOVÁ	<span style="color: orange;">---</span>
<span style="color: magenta;">---</span> PÁRA 0,3MPa	<span style="color: magenta;">---</span>
<span style="color: green;">---</span> OSTATNÍ POTRUBÍ DLE POPISU	<span style="color: green;">---</span>
<span style="color: green;">---</span> NOVÁ VZT ZAŘÍZENÍ NEBO	<span style="color: green;">---</span>
<span style="color: green;">---</span> JINÁ PŘIPOJENÁ NA VODU A KANALIZACI	<span style="color: green;">---</span>
<span style="color: yellow;">---</span> DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ	<span style="color: yellow;">---</span>



KÓTOVÁNO V mm

NEMOCNICE BŘECLAV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA			
Akce: <b>Nemocnice Břeclav - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci</b>			
Zpracovatel částí:  Radějov 330 696 67 Radějov tel 606277481 info@javor.cz		Zodpovědný projektant Ing. STANISLAV JAVORA	Vypracoval Ing. STANISLAV JAVORA
			PARE:
Objekt (SO):	SO 01 - Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci		Datum Červenec 2019
Část PD:	Zdravotně technické instalace		Zakázkové číslo DPS-06-2019
Příloha:	PŮDORYS 1.PP, SCHEMA		Formát 6 A4
			Stupeň D.P.S.
			Měřítko 1:50
			Číslo přílohy <b>D.1.3-5</b>