

NEMOCNICE BŘECLAV


DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:

Nemocnice Břeclav, příspěvková
organizace
U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav

Autorizační razítko:

Schema:



Generální projektant:

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:

Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce:

**Nemocnice Břeclav - stavební
úpravy pro magnetickou rezonanci**

Zpracovatel částí:

ELAZ, spol.s r.o.
Pernerova 168
531 54 Pardubice

Zodpovědný projektant

Ing. Aleš Adámek

Vypracoval

Ing. Aleš Adámek

PARE:

Soubor (PS):

PS 03 - Měření a regulace

DATUM:

Červenec 2019

ZAKÁZK. ČÍSLO:

DPS-06-2019

Část PD:

Měření a regulace

Formát

4x A4

Stupeň

D.P.S.

Příloha:

Výkaz výměr

Měřítko

Číslo přílohy

D.4-05

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč RVZT_D včetně výbavy (silový + MaR)									
Skříňový rozvaděč 600x2000x400mm, IP43, IP20 (vnitřní)	kus	1							
3-pólový jistič 16A včetně vyp. cívky char.C	kus	1							
1-pólový jistič 10A, char.B (vývod RPOR)	kus	1							
3 fázový motorový vývod 2,5kW - EC MOTOR (ventilátor přívod)	kus	2							
1 fázový motorový vývod 6 A, char.C (čerpadla ToV)	kus	3							
Výkonové relé 2P/16A, 230VAC	kus	3							
Přepínač 1-0-2, 10A	kus	5							
Signálka T6 - zelená	kus	5							
Signálka T6 - červená	kus	1							
Signálka T6 - bílá	kus	1							
Resetovací tlačítko T6, barva černá	kus	1							
Vyrážecí tlačítko T6 barva červená	kus	1							
Svorka řadová 4mm ²	kus	5							
Svorka řadová 2.5mm ²	kus	108							
Vývodka ucpávková	kus	48							
Lišta DIN-TS35	kus	6							
Přepěťová ochrana s VF filtrem, 3. stupeň	kus	1							
Trafo 230/24V~, 200VA	kus	1							
Jistič jednopólový, typ B, 6A	kus	1							
Jistič jednopólový, typ B, 10A	kus	2							
Svorka 230V s pojistkou	kus	3							
Čtyřpólové relé, cívka 230 V AC + patice	kus	2							
Čtyřpólové relé, cívka 24 V AC + patice	kus	20							
Zásuvka 230V na DIN lištu	kus	2							
Pomocný montážní materiál (vodiče, trubičkové pojistky, můstky, štítky, návlačky)	sada	1							
Rozvaděč RPOR včetně výbavy									
Nástěnný rozvaděč 300x400x210mm, IP43, IP20 (vnitřní)	kus	1							
1-pólový jistič 6A, char.B	kus	1							
Z16-24SW, zdroj 24VDC, 18VA, 0,5A	kus	2							
Kvitovací tlačítko T6, barva černá	kus	1							
Zkušební tlačítko T6, barva černá	kus	1							
Signálka T6 - červená	kus	6							
Houkačka 230V	kus	1							
Pomocný montážní materiál (vodiče, trubičkové pojistky, můstky, štítky, návlačky)	sada	1							
Úpravy stávajícího rozvaděče RPS_D									
1-fázový motorový vývod 100W	kus	1							

Elektromontáže									
ROZVADĚČ RVZT-D									
Montáž rozvaděče	kus	1							
KABEL STÍNĚNÝ									
JYTY 2x1 mm , pevně	m	285							
JYTY 4x1 mm , pevně	m	240							
JYTY 7x1 mm , pevně	m	160							
LAM TWIN FTP 4x2x0,8 (Ethernet)	m	185							
LAM DATAPAR FTP 2x2x0,8 (M-Bus)	m	20							
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
CYKY-O 2x1,5 , pevně	m	70							
CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	110							
CYKY-J 5x2,5 , pevně	m	30							
CYKY-J 7x1,5 , pevně	m	70							
CYKY-J 12x1,5 , pevně	m	40							
UKONCENÍ KABELU									
do12x6 mm ²	ks	126							
KABELOVÉ TRASY									
Kabelový žlab děrovaný 100x250	m	20							
Kabelový žlab děrovaný 50x62	m	8							
Víko kabelového žlabu 62	m	8							
Víko kabelového žlabu 250	m	20							
Podpěra na stěnu 125	ks	14							
Elektroinstal.trubka tuhá KOPOS průměr 25mm, sv.šedá, vč.kolen	m	170							
UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJENÍ									
Zemnicí pásek FeZn 30 x 4 mm	m	15							
Svorka SR03	kus	12							
Svorka ZSA16	kus	8							
Vodič CY 6 mm ²	m	20							
Pomocný mont.materiál	kus	1							
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY									
Demontáž a opětná montáž periferií stáv.ohřevu TeV v PS	hod	16							
Koordinace postupu prací s ostatními profesemi vč.řešení provizor.stavů	hod	20							
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	18							
Komplexní zkoušky systému	hod	28							
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500									
Revizní technik	hod	18							

