

Rack stáv. v 1.NP



Tel. rozváděč stáv. v 1.PP



POZNÁMKA - EK

Napětíová soustava : 1+PE+N stř. 50Hz, AC 230V/TN-S
LAN signálový rozvod: 2 - 5V/IT
Tel. signálový rozvod: 2 - 48V/IT
DT signálový rozvod: 2 - 12V/IT

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

a) všeobecně
automatickým odpojením od zdroje
- ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 čl.411.1

b) živých částí
- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411.2 příloha A a B

c) neživých částí
- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411.3.1.1 - Ochranné uzemnění
- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411.3.1.2 - Ochranné pospojování
- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411.3.2 - Automatické odpojení
- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411.3.3 - Doplňková ochrana
- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.415.1 - Doplňková ochrana;
- proudové chrániče

d) malé napětí zajišťované SELV a PELV
- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.414.2 - Ochrana při poruše
- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.414.3 - Zdroje pro SELV a PELV
- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.414.4 - Požadavky na obvody SELV a PELV

Vnější vlivy v prostorách s instalovaným elektrickým zařízením jsou v souladu
s ČSN 33-2000-5-51 ed. 3 považovány za normální.

- Zásuvka LAN, Cat 6 - 2 x RJ45
- Rozváděč LAN
- Rozvody v podhledech a sádrokartonových příčkách
- Zásuvka telefonní - RJ11
- Rozvody v podhledech a sádrokartonových příčkách
- Zásuvka STA
- Rozvody v podhledech a sádrokartonových příčkách
- Zámek magnetický - dodávka dveří
- Domácí telefon - vrátň
- Domácí telefon - s ovl. dveří
- Rozvody v podhledech a sádrokartonových příčkách


STA



STA



1:100 2M 8M

NEMOCNICE BŘECLAV, p.o.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Objednatel: NEMOCNICE BŘECLAV, p.o.	Autorizační razítko:	<div>Schema:</div> 		
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz				
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA				
Akce: NEMOCNICE BŘECLAV, p.o. Nemocnice Břeclav - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci				
Zpracovatel části: <div><i>Projektant Kancelář Miroslav Kozumplik Hrošíkova 81/2/3, 639 00 Brno mobil: 602666444, 602704433 E-mail: info@kozumplik.com</i></div>		Zodpovědný projektant Ing. MIROSLAV KOZUMPLÍK	Vypracoval: Ing. MIROSLAV KOZUMPLÍK	Pare:
Objekt (SO): D.1 Stavební objekt SO 01 - Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci			Datum: 08/2019	
Část PD: D.1.6 Zařízení slaboproudé elektrotechniky			Zakázkové číslo: 0-1535-3	
Příloha:			Formát: 8FA4	
			Stupeň: DPS	
			Číslo přílohy: 1:100	D.1.6-02
Dispoziční schéma slaboproudu - 1.NP				