
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

DIAGNOSTIKY MOSTŮ PRO ZPRACOVÁNÍ PD

Dotaz k zadávací dokumentaci č.1:

obracíme se na Vás s dodatečným dotazem k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: „**Diagnostiky mostů pro zpracování PD**“ - části 10. zakázky je Most ev. č. 00220-4 přes Svratku v Uherčicích.

V soupisu prací u **Mostu ev. č. 00220-4** máte uveden na řádku č. 11: Odběr vzorků jádrovým vývrtem dle ČSN ve 33 kusech, ale na řádku č. 13: Stanovení válcové a krychelné pevnosti, koncování vývrťů, sádrování, rozdrcení vzorků v lisu (vývrt) máte jen 8 kusů, to samé i u řádku č. 14: Stanovení nasákavosti máte uvedeny jen 4 kusy. Opravdu se budou zkoušky pevnosti provádět jen u osmi kusů a zkoušky nasákavosti jen u 4 kusů ze všech 33 vývrťů?

Celkový počet uveden na řádku č. 12: Zapravení vývrťů po otvorech (vývrt) neodpovídá součtu Odběru vzorků (ř. č. 11) a Odolnosti vůči CHRL (ř. č. 15)

Chtěli bychom Vás požádat o objasnění počtu kusů u řádků č. 11, 12,13, 14, 15.

Č. řádku			Počet jednotek
11	Odběr vzorků jádrovým vývrtem dle ČSN: opěry á 2 ks, úložného prahu 3 ks, nosníky 24 ks	ks	33,00
12	Zapravení vývrťů po otvorech (vývrt)	ks	33,00
13	Stanovení válcové a krychelné pevnosti, koncování vývrťů, sádrování, rozdrcení vzorků v lisu (vývrt)	ks	8,00
14	Stanovení nasákavosti	ks	4,00
15	Odolnost vůči CHRL – jádrové vývrty: opěry 2 ks, příčný práh 1 ks	ks	3,00

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Zadavatel mění soupis prací u mostu ev. č. 00220-4 (Most přes Svratku v Uherčicích) – viz.příloha.

V Brně, dne 25.5.2020

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje