


STÁVAJÍCÍ ROZVODY PLYNU

TECH. MÍSTNOST

S.V.~2,830 m  
A= 8,94 m<sup>2</sup>  
V= 20,56 m<sup>3</sup>



K1

1

K2

OCHRANNÁ  
TRUBKA DN80

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU

2x OTVOR PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 300x400 mm  
VE SPODNÍ ČÁSTI VRAT  
2x OTVOR PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 200x400 mm  
V HORNÍ ČÁSTI VRAT

## LEGENDA ZAŘÍZENÍ


**K1** PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL JM. VÝKON 34,8 kW, MAX. PRACOVNÍ PŘETLAK 4 bar, **NAPŘ: BAXI LUNA**  
JM. ÚČINNOST 105%, HMOTNOST 40 kg, ROZMĚRY (VxŠxH): 766x450x377 mm,  
MAX. SPOTŘEBA PLYNU Q=3,68 m<sup>3</sup>/h, EL. PŘIPOJENÍ: 230 V, 50 Hz, 230 W

**K2** PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL JM. VÝKON 34,8 kW, MAX. PRACOVNÍ PŘETLAK 4 bar, **NAPŘ: BAXI LUNA**  
JM. ÚČINNOST 105%, HMOTNOST 40 kg, ROZMĚRY (VxŠxH): 766x450x377 mm,  
MAX. SPOTŘEBA PLYNU Q=3,68 m<sup>3</sup>/h, EL. PŘIPOJENÍ: 230 V, 50 Hz, 230 W


**1** AKUMULAČNÍ KUS PLYNU DN100, L=1500 mm





## LEGENDA POTRUBÍ

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU-OCEL
- NOVÉ POTRUBÍ PLYNU-OCEL
- STÁVAJÍCÍ STŘEDOTLAKÁ PŘÍPOJKA-OCEL



Autorizace:



							
0	31.12.2018	Ing. Martin Řezníček	Ing. Martin Řezníček	Eliška Varmužová	Dokumentace pro výběr zhotovitele		
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:		
Investor: Zdravotní záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno					  Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov Tel.: 517 343 999, Fax: 517 343 994 Email: trasko@trasko.cz Web: www.trasko.cz GPS: 49°15'55.097"N 16°58'54.67"E		
Akce / místo: Rekonstrukce kotelny Zdravotní záchranné služby Vyškov Purkyňova 36, 682 01 Vyškov							
Objekt: S0 01 Kotelna					Formát:  2xA4	Zakázkové číslo:  12-11-18	Stupeň:  DPS
Profese: D.1.4.1 PLYNOINSTALACE							
Obsah: PŮDORYS 1. NP – NOVÝ STAV					Měřítko:  1:25	Číslo výkresu:  02	Paré: