


LEGENDA ZAŘÍZENÍ





- K1** PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL JM. VÝKON 34,8 kW, MAX. PRACOVNÍ PŘETLAK 4 bar, **NAPŘ: BAXI LUNA DUOTEC MP+ 1.35**
JM. ÚČINNOST 105%, HMOTNOST 40 kg, ROZMĚRY (VxŠxH): 766x450x377 mm,
MAX. SPOTŘEBA PLYNU Q=3,68 m3/h, EL. PŘIPOJENÍ: 230 V, 50 Hz, 230 W
- K2** PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL JM. VÝKON 34,8 kW, MAX. PRACOVNÍ PŘETLAK 4 bar, **NAPŘ: BAXI LUNA DUOTEC MP+ 1.35**
JM. ÚČINNOST 105%, HMOTNOST 40 kg, ROZMĚRY (VxŠxH): 766x450x377 mm,
MAX. SPOTŘEBA PLYNU Q=3,68 m3/h, EL. PŘIPOJENÍ: 230 V, 50 Hz, 230 W
- 1** AKUMULAČNÍ KUS PLYNU DN100, L=1500 mm

LEGENDA POTRUBÍ

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU-OCEL
- NOVÉ POTRUBÍ PLYNU-OCEL
- STÁVAJÍCÍ STŘEDOTLAKÁ PŘÍPOJKA-OCEL

Autorizace:



| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|---|--|---|--|--|------------------|---------|
| | |  | |  | |  | | | | |
| 0 | 31.12.2018 | Ing. Martin Řezníček | | Ing. Martin Řezníček | | Eliška Varmužová | | Dokumentace pro výběr zhotovitele | | |
| Rev: | Datum: | Vedoucí projektu: | | Kontroloval: | | Vypracoval: | | Popis změny: | | |
| Investor: Zdravotní záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno | | | | | | | |  Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov Tel.: 517 343 999, Fax: 517 343 994 Email: trasko@trasko.cz Web: www.trasko.cz GPS: 49°15'55.097"N 16°58'54.67"E | | |
| | | | | | | | | | | |
| Akce / místo: Rekonstrukce kotelny Zdravotní záchranné služby Vyškov Purkyňova 36, 682 01 Vyškov | | | | | | | | | | |
| Objekt: SO 01 Kotelna | | | | | | | | Formát: | Zakázkové číslo: | Stupeň: |
| | | | | | | | | | | |
| Profese: D.1.4.1 PLYNOINSTALACE | | | | | | | | 2xA4 | 12-11-18 | DPS |
| Obsah: AXONOMETRIE PLYNU | | | | | | | | Měřítko: | Číslo výkresu: | Paré: |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | 03 | |