


LEGENDA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ


- K1** PLYNOVÝ KOTEL BUDERUS G-224-64 L, VÝKON 64 kW, MAX. SPOTŘEBA PLYNU 6,7 m3/h
JM. ÚČINNOST 92%, 230V, 50Hz, PŘÍKON 0,1 kW, HMOTNOST 151 kg, ODKOURENÍ d200 mm
- 1** PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY QUANTUM Q T7-50-NRRS, JM. PŘÍKON 16,5 kW, JM. VÝKON 14 kW
SPOTŘEBA PLYNU 1,7 m3/h, OBJEM 181 l, HMOTNOST 75 kg, PRŮMĚR 6515 mm
- 2** ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY, L= mm
- 3** SBĚRAČ TOPNÉ VODY, L= mm
- 4** EXPANZNÍ MEMBRÁNOVÁ NÁDOBA ZILMET, OBJEM 105 l, PRAC. PŘETLAK 4 bar
- 5** NEREZOVÝ FASÁDNÍ KOMÍN, DN 200mm, L= 10,7m

LEGENDA POTRUBÍ- STÁVAJÍCÍ/DEMONTOVANÉ





- / — PŘÍVOD TOPNÉ VODY-OCEL-IZ
- - - / - - - VRAT TOPNÉ VODY-OCEL-IZ
- E — / — E — EXPANZNÍ POTRUBÍ-OCEL-IZ
- . - . - / - . - . - STUDENÁ VODA-SV-IZ
- . - . - / - . - . - CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ-CV-IZ
- . - . - / - . - . - TEPLÁ VODA-TV-IZ
- - - / - - - PLYN NTL-OCEL



Autorizace:



Te= -12°C Qztr= 60kW
TEPLOTNÍ SPÁD - 80/60 °C - STÁVAJÍCÍ TOPNÁ VĚTEV
TEPLOTNÍ SPÁD - 70/50 °C - NOVÁ TOPNÁ VĚTEV
TEPLOTNÍ SPÁD - 70/50 °C - PŘÍPRAVA TV

							
0	31.12.2018	Ing. Martin Řezníček	Ing. Martin Řezníček	Eliška Varmužová	Dokumentace pro výběr zhotovitele		
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:		
Investor: Zdravotní záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno					 Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov Tel.: 517 343 999, Fax: 517 343 994 Email: trasko@trasko.cz Web: www.trasko.cz GPS: 49°15'55.097"N 16°58'54.67"E		
Akce / místo: Rekonstrukce kotelny Zdravotní záchranné služby Vyškov Purkyňova 36, 682 01 Vyškov							
Objekt: SO 01 Kotelna					Formát:	Zakázkové číslo:	Stupeň:
					2xA4	12-11-18	DPS
Profese: D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ					Měřítko:	Číslo výkresu:	Paré:
Obsah: PŮDORYS 1. NP – DEMONTÁŽE					1:50	01	