

LEGENDA POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ/ NOVÉ


- PŘÍVOD TOPNÉ VODY PRIMÁR-OCEL-IZ
- VRAT TOPNÉ VODY PRIMÁR-OCEL-IZ
- PŘÍVOD TOPNÉ VODY OT-OCEL-IZ
- VRAT TOPNÉ VODY OT-OCEL-IZ
- PŘÍVOD TOPNÉ VODY TV-OCEL-IZ
- VRAT TOPNÉ VODY TV-OCEL-IZ
- EXPANZNÍ POTRUBÍ-OCEL-IZ
- STUDENÁ VODA-SV-PPR-IZ
- CIRKULAČNÍ POTRUBÍ-CV-PPr-IZ
- TEPLÁ VODA-TV-PPR-IZ
- PLYN-OCEL
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NAPŘ: SYSTÉM HT

LEGENDA ZAŘÍZENÍ


- K1** PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL JM. VÝKON 34,8 kW, MAX. PRACOVNÍ PŘETLAK 4 bar, **NAPŘ: BAXI LUNA DUOTEC MP+ 1.35**
JM. ÚČINNOST 105%, HMO TNOST 40 kg, ROZMĚRY (VxŠxH): 766x450x377 mm,
MAX. SPOTŘEBA PLYNU Q=3,68 m3/h, EL. PŘIPOJENÍ: 230 V, 50 Hz, 230 W
- K2** PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL JM. VÝKON 34,8 kW, MAX. PRACOVNÍ PŘETLAK 4 bar, **NAPŘ: BAXI LUNA DUOTEC MP+ 1.35**
JM. ÚČINNOST 105%, HMO TNOST 40 kg, ROZMĚRY (VxŠxH): 766x450x377 mm,
MAX. SPOTŘEBA PLYNU Q=3,68 m3/h, EL. PŘIPOJENÍ: 230 V, 50 Hz, 230 W
- 1** HYDRAULICKÝ ODDĚLOVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ DN100, Qmax=4,0 m3/h, L=1050 mm
- 2** SRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ TOPNÉ VODY DN65, L=1500 mm
- 3** NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSObNÍK PŘÍPRAVY TV, OBJEM 157 l, PRŮMĚR 54,0 mm, VÝŠKA 1222 mm, **NAPŘ: REFLEX STORATHERM AF150/1M**
PLOCHA VÝMĚNÍKU 0,75 m2, VÝKON VÝMĚNÍKU 25 kW
- 4** EXPANZNÍ NÁDOBA TOPNÉHO OKRUHU OBJEM 50 LITRŮ, PRAC. PŘETLAK 6 bar
- 5** EXPANZNÍ NÁDOBA ZÁSObNÍKU TV OBJEM 8 LITRŮ, PRAC. PŘETLAK 10 bar
- 6** NEUTRALIZAČNÍ BOX K NÁSTĚNNÝM KOTLŮM DO 120 kW **NAPŘ: BAXI**
- 7** AUTOMATICKÝ KABINETOVÝ ZMĚKČOVAČ FILTR **NAPŘ: AQUAPRODUCT AZ K1**
- 8** PRAC. TLAK 2,5 - 6 bar, PRŮTOK CCA 0,2 m3/h
- 9** EXTERNÍ MODUL PRO SMĚŠOVANÝ OKRUH VČ. PŘÍLOŽNÉHO ČIDLA TEPLoty **NAPŘ: BAXI AVS75**
- 10** EXTERNÍ MODUL PRO SMĚŠOVANÝ OKRUH VČ. PŘÍLOŽNÉHO ČIDLA TEPLoty **NAPŘ: BAXI AVS75**
- 11** VNITŘNÍ OBSLUŽNÁ JEDNOTKA **NAPŘ: BAXI QAA75**
- VENKOVNÍ ČIDLO **NAPŘ: BAXI QAC34/101**

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:





- 10-500/160 - LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO TYP KALOR
- OTOPNÁ TĚLESA



Autorizace:



Te= -12°C Qztr= 60kW
TEPLOTNÍ SPÁD - 80/60 °C - STÁVAJÍCÍ TOPNÁ VĚTEV
TEPLOTNÍ SPÁD - 70/50 °C - NOVÁ TOPNÁ VĚTEV
TEPLOTNÍ SPÁD - 70/50 °C - PŘÍPRAVA TV

									
0	31.12.2018	Ing. Martin Řezníček	Ing. Martin Řezníček	Eliška Varmužová	Dokumentace pro výběr zhotovitele				
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:				
Investor:					<div> Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov Tel.: 517 343 999, Fax: 517 343 994 Email: trasko@trasko.cz Web: www.trasko.cz GPS: 49°15'55.097"N 16°58'54.67"E</div>				
Zdravotní záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno									
Akce / místo:									
Rekonstrukce kotelny Zdravotní záchranné služby Vyškov Purkyňova 36, 682 01 Vyškov									
Objekt:		SO 01 Kotelna			Formát:	Zakázkové číslo:		Stupeň:	
Profese:		D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ			2xA4	12-11-18		DPS	
Obsah:		PŮDORYS 1. NP - NOVÝ STAV			Měřítko:	Číslo výkresu:		Paré:	
					1:50	02			