

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Rekonstrukce čistého prostoru pro míchání cytostatik Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

POZNÁMKA:

1. Rozvodná soustava : **1 + PE + N, AC-50 Hz, 230 V, TN - S**
2. Ochrana před N D neživých částí: z á k l a d n í - samočinným odpojením od zdroje podle ČSN 332000-4-41 ed.2
" S E L V " podle ČSN 332000-4-41 ed.2
3. Ochrana před N D živých částí: i z o l a c í - podle ČSN 332000-4-41 ed.2
k r y t í m - podle ČSN 332000-4-41 ed. 2
4. Provedení zajistit: podle ČSN 342300 běžným způsobem nad ČP podhledy a v sendviči ČP příček. (viz příprava trubek)
Vodiče uložit do drátožlabu, svazkovat a odbočky uložit do tuhých instalačních trubek
montáž signalizačních jednotek bude v koordinaci se zárubními dveřmi a příčkami včetně uložení do přístrojových krabic v ČP nebo SDK stěnách, podle obvyklých požadavků výrobce a uživatele nebo investora. doporučuji jako prvotní údaj signalizační panel umístit cca do v. 1500 až 1700mm
montáž signalizačních jednotek n o v ý c h (D-MAXX) bude v koordinaci do stěny vedle dveří propustí podle předpisu výrobce
digitální optický snímač polohy dveří vlepít do zárubně podle předpisu dodavatele zařízení FläktGroup
signalizace dveří propustí neuvažuje v návrhu s aplikací zpožděného otvírání
přídavným blokovacím zámkem


montáž komponentů signalizačních jednotek v rozváděči provést odborně podle odpovídajících předpisů a ČSN i pasportu výrobce subdodávek FläktGroup (napáječ + 8x řídicí jednotka D-MAXX)

z a p o j e n í komponentů podle pasportu zařízení a výkresu SL-102 s odbornou šéfmontáží včetně odborného naprogramování systému propustí !

F			
E			
D			
C			
B			
A			
STRUČNÝ POPIS ZMĚNY		ZPRACOVAL	DATUM

Autor projektu		Vedoucí projektant	
Zodpovědný projektant		Vypracoval Ing. Jan Linha	
Akce: Rekonstrukce čistého prostoru pro míchání cytostatik		VÝTISK ČÍSLO	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, p. o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín			
Díl PD: - Signalizace propustí		STUPEŇ DPS	
NÁZEV VÝKRESU:		Č. ZAK. 19_03	

Tyto podklady jsou vlastnictvím firmy "Ing. Jan Linha". Reprodukce, distribuce a předvádění třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.

	
Ing. Jan Linha Starý Vestec 4 284 16 Tel: +420 605 401 634 IČ: 74993216 linha@centrum.cz	
MĚŘÍTKO	DATUM
FORMÁT	Č. VÝKR.
2xA4	10.2019