

POZNÁMKA:

1. Rozvodná soustava :

2. Ochrana před N D neživých částí:

3. Ochrana před N D živých částí:

4. Provedení zajistit:
- 1 + PE + N, AC-50 Hz, 230 V, TN - S

z á k l a d n í - samočinným odpojením od zdroje podle
ČSN 332000-4-41 ed.2
" S E L V " podle ČSN 332000-4-41 ed.2

i z o l a c í - podle ČSN 332000-4-41 ed.2
k r y t í m - podle ČSN 332000-4-41 ed.2

skříň nástěnná - přisazená OCEP, univerzální s mont. deskou a lištami DIN
obsazeno celkem:
např. Schrack WSM 4030210

zajistit odborné naprogramování celého systému

C			
B			
A			
	STRUČNÝ POPIS ZMĚNY	ZPRACOVAL	DATUM

Autor projektu

Zodpovědný projektant

Akce:
Rekonstrukce čistého prostoru pro
míchání cytostatik

Investor: Nemocnice TGM Hodonín, p. o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Díl PD: - Signalizace propustí

NÁZEV VÝKRESU:
SKŘÍŇ KOMPONENTŮ

Vedoucí projektant

Vypracoval

VÝTISK ČÍSLO

STUPEŇ DPS

Č. ZAK.
19_03

Ing. Jan Linha
Starý Vestec 4
284 16
Tel: +420 605 401 634
IČ: 74993216
linha@centrum.cz

MĚŘÍTKO

1:50

FORMÁT

A4

DATUM

10.2019

Č. VÝKR.

EL – 104

Tyto podklady jsou vlastnictvím firmy "Ing. Jan Linha". Reprodukce, distribuce a předvádění třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.