



LEGENDA:

OSVĚTLOVACÍ TĚLESO
S NOUZOVÝM ZDROJEM

OSVĚTLOVACÍ TĚLESO

OSVĚTLOVACÍ TĚLESO

ČISTÝ NASTAVEC S
HEPA FILTREM

TALÍŘOVÝ VENTIL

ODTAHOVÁ REGULOVATELNÁ
MŘÍŽKA

REVIZNÍ KAZETA

SIGNALIZACE OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ (vazba mezi dveřmi,
signalizační panel)

PŘETLAKOMĚŘ

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha místnosti	Výška místnosti	Objem místnosti	Třída čistoty dle LEK 17	Intenzita výměny vzduchu (projektovaná)	Intenzita výměny vzduchu (skutečná)	Přívod vzduchu	Teplota přiváděného vzduchu	Relativní vlhkost	Přetlak
čp		M2	M	M3	-	1/h	1/h	M3/h	°C	%	Pa
131	Chodba	12,61	2,7	34	D	10	13	450	22 ±3		15
132	Příprava cytostaticů	14,36	3,0	43	C	35	36	1590	22 ±3	50-60	15
133	podísozna	5,20	3,0	16	C	15	16	250	22 ±3	50-60	10
134	Mat. p.	8,38	2,8	23	C	15	17	420	22 ±3	50-60	20
MP	MP	0,48	1,0	0	C	100	104	50			30
MP	MP	0,48	1,0	0	C	100	104	50			30
135	Uklid	1,70	2,5	4	D	10	11	0			5
136	šatna	6,39	2,5	16	D	20	20	320	22 ±3		20
137	PP vstup	3,73	2,5	9	C	20	26	250	22 ±3		30
138	Čistý uklid	1,60	2,5	4	C	15	12	60			5
139	PP výstup	7,45	3,0	22	C	15	14	320	22 ±3		30

POZNÁMKA:
– CELÝ STÁVAJÍCÍ PODHLED BUDE DEMONTOVÁN A NAHRAZEN NOVÝM KAZETOVÝM PODHLEDEM
– VŠECHNY SPOJE NA VESTAVBĚ MUSÍ BYT VODIVĚ SPOJENY A NÁSLEDNĚ CELÁ KONSTRUKCE NAPOJENA NA UZEMNĚNÍ (ZAJISTÍ ELEKTRO)

B			
A			
STRUČNÝ POPIS ZMĚN			ZPRACOVAL
Autor projektu			Vedoucí projektant
Zodpovědný projektant			Vypracoval
Akce: Rekonstrukce čistého prostoru pro míchání cytostaticů			Ing. Jan Linha
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, p. o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín			VÝTIISK ČÍSLO
Díl PD: D.1.1 - ČISTÁ VESTAVBA			STUPEŇ DPS
NÁZEV VÝKRESU: ČISTÁ VESTAVBA, PODHLED			Č. ZAK. 19_03
Tento podklad je součástí projektu firmy "Ing. Jan Linha". Reprodukce, distribuce a předávání třetím osobám je povoleno jen s písemným souhlasem majitele.			
Ing. Jan Linha Starý Václav 4 284 16 Tel.: +420 605 401 634 IČ: 74993216 linha@centrum.cz			MĚŘÍTKO DATUM 1:50 10.2019
FORMÁT: 2xA4			Č. VÝKR. D.1.1-ČP-11